



Chodzież dnia: 09.08.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie § 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o. o. w Chodzieży Nieobjętych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ze stycznia 2016r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży ogłasza postępowanie w trybie z pominięciem regulaminu i zaprasza do złożenia oferty na:

„Zakup agregatu pompowego głębinowego do studni głębinowej”

Tryb zamówienia :

- 1) Z pominięciem regulaminu.
- 2) Platforma zakupowa Open Nexus.

Przedmiot zamówienia:

- 1) Agregat pompowy głębinowy SP 30-8 wraz z osprzętem i kablem zasilającym - 1 [szt.]

Dane techniczne agregatu pompowego:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Producent | - Grundfos |
| 2) Typ pompy | - SP 30-8 |
| 3) Króciec tłoczny pompy | - Rp 3 |
| 4) Zawór zwrotny szczelny na pompie | - TAK |
| 5) Prędkość obrotowa pompy | - 2900 [obr/min] |
| 6) Materiał pompy | - AISI 304 |
| 7) Materiał wirników | - AISI 304 |
| 8) Typ silnika | - MS 6000 |
| 9) Nominalna moc silnika (P2) | - 7,5 [kW] |
| 10) Częstotliwość podstawowa silnika | - 50 [Hz] |
| 11) Średnica silnika | - 6'' |
| 12) Materiał silnika | - AISI 304 |
| 13) Silnik przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości | - TAK |
| 14) Uszczelnienie wału silnika | - HM/CER |
| 15) Kabel zasilający pod. do wody pitnej RD TML 4x4 mm ² | - 65 [m] |
| 16) Łącznik kablowy KM 3x[1.5-6]4x[1.5-4]mm ² zal. | - 1 [szt.] |
| 17) Napięcie nominalne silnika | - 3x380-400-415 [V] |
| 18) Klasa ochrony silnika | - IP 68 |
| 19) Klasa izolacji | - F |

Wyposażenie techniczne i osprzęt :

- 1) Kołnierz przejściowy Rp3 x DN100 AISI 304 - 1 [szt.]
- 2) Kabel zasilający zmurowany w całości na gotowo o sumarycznej długości 65 [mb].

Wymagania Zamawiającego od Dostawcy

- 1) Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 2) Dostarczenie kompletnej DTR i instrukcji obsługi w języku polskim.
- 3) Urządzenie ma zostać dostarczone kompletne i gotowe do podłączenia elektrycznego i połączenia z rurociągiem tłocznym w studni głębinowej.

Koszt dostawy urządzenia	- po stronie Dostawcy
Adres dostawy	- MWiK sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
Termin dostawy urządzenia	- do 4 tygodni od daty zamówienia
Gwarancja	- 24 miesiące od daty sprzedaży
Forma płatności	- przelew
Termin płatności	- 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oferty na towar nowy, oryginalny i fabrycznie zapakowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnia postępowania bez podania przyczyny.

Tomasz Biszof

PROKURENT