

Chojnice, dnia 20.12.2023 roku

PR.271.27.2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach**”

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Czy do wyceny robót należy przyjąć podstawę wyceny, opisy oraz ilości przedstawione w przedmiarze robót bez dokonywania zmian?

Odpowiedź nr 1:

Podczas wyceny oferty należy przyjąć zakres rzeczowy określony w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej (BA) dla wykonania warstwy wyrównawczej i wiążącej, gdyż w projekcie technicznym i wykonawczym jest BA AC 16W natomiast w SST D.05.03.05 b wskazano BA AC 11W.

Odpowiedź nr 2:

Należy przyjąć BA AC 16W.

Pytanie nr 3:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i rodzaju oznakowania – cienkowarstwowe czy grubowarstwowe. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 3:

Zakres robót nie przewiduje oznakowania poziomego.

Pytanie nr 4:

Czy należy wykonać odcinki próbne dla warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz ścieralnej z BA? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca ich wykonania.

Odpowiedź nr 4:

Nie, Zamawiający rezygnuje z wykonania odcinków próbnych.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Wójt
dr inż. Zbigniew Szczepański