



Nasz znak: GBP.ZP.271.1.2022

Urząd Gminy Grybów

33-330 Grybów | ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 445 02 04 | fax 525 525 210
ug@gminagrybow.pl | www.gminagrybow.pl

Grybów dn. 28.07.2022r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy zamówienia na **budowę filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruźlowej Niżnej.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

Zgodnie z przedmiarem ma zostać zastosowany INWERTER typ IG PLUS 150, a taki typ jest dedykowany do modułów cienkowarstwowych. Jednocześnie planowana jest zabudowa 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 400Wp, które nie są modułami cienkowarstwowymi. W związku z tym, proszę o określenie jaki typ inwertera ma zostać zabudowany oraz jaka ma być jego moc.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Należy zastosować Inwerter OG PLUS 150 V-3 moc max 12,770 kW max prąd wyjścia 17,4 A panele cienkowarstwowe 400 Wp. Np. typ. REC Alfa.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

Proszę o zamieszczenie schematu kotłowni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza schemat kotłowni.

Pytanie nr 3 wykonawcy:

Proszę podanie parametrów UPS wraz Battery Pack.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Projekt nie przewiduje zastosowania centralnego UPS.

Pytanie nr 4 wykonawcy:

Związku z dużym zakresem robót do wyceny, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert ok o 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

II. Zamawiający informuje, że wszystkie zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.

(-) Andrzej Poręba
Zastępca Wójta Gminy Grybów

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.