

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pyt. 1 – Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji budowy kanału technologicznego należy ustawić studnie SKR z logiem Miasta Leszna – opis poz. 490 przedmiaru robót

Odp. Omyłkowo w poz. 490 przedmiaru robót zostało wpisane logo Miasta Leszno. W ramach realizacji budowy kanału technologicznego należy wbudować studnie SKR z logo Powiatu Nowotomyskiego.

Pyt. 2 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o typ kosza – poz. 1380 przedmiaru robót

Odp. Typ kosza z poz. 1380 przedmiaru robót wskazano w szczególe konstrukcyjnym nr 4.9.

Pyt. 3 – Prosimy o określenie parametrów technicznych separatora – poz. 300 przedmiaru robót

Odp. Minimalne parametry separatora z poz. 300 przedmiaru robót wskazano w szczególe konstrukcyjnym nr 4.10-4.11.

Pyt. 4 – Prosimy o wyjaśnienie, czy studnie ściekowe śr. 500 mają być wyposażone w kosz osadnikowy – poz. 260 przedmiaru robót

Odp. Studnie ściekowe śr. 500 z poz. przedmiaru robót, nie mają być wyposażone w kosz osadnikowy.

STAROSTA
/-/ Andrzej Wilkoński