



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 01.08.2024 r.

nr referencyjny OZ-091/36/IIL-12/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1610, ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ogrodzenia w obiekcie portowym Port Handlowy Świnoujście od nb. Chemików do budynku Wywrotnicy Wagonów”

Na podstawie ust. 1 i 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia jest możliwość montażu słupka w miejscu istniejącego fundamentu. Czy mógłbym prosić o przybliżoną ilość słupków, które możemy zamontować w obecnym fundamencie?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie ustalić ewentualną możliwość montażu słupków w obecnym fundamencie oraz ich ilość, w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia, wiedzę techniczną oraz umożliwioną przez Zamawiającego wizję lokalną.

Pytanie 2:

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oferta powinna zawierać odkosy i druty kolczaste. Proszę o sprecyzowanie, czy odkosy mają posiadać kształt " 1/2 Y ", czy " I "? Czy druty kolczaste powinny być ocynkowane, czy powlekane?

Odpowiedź:

Odkosy mają posiadać kształt wskazany na Rys. nr 1. Drut ocynkowany, grubość min. 5mm.



Rys. nr 1: