

### Do wszystkich Wykonawców

**Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania : WYKONANIE INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH**  
Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020.

#### Wniosek

Zgodnie z zapisami SIWZ, pkt.20.1. ppkt.2) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej m.in. na podstawie Kryterium kosztów eksploatacji tj. zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Załącznika nr 8 do SIWZ (Zakres gwarancji i zestawienie wartości gwarantowanych), w punkcie pkt. 5. wymieniono parametry, których nieosiągnięcie skutkuje dla Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych. Jednym z nich jest zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Inwestycji (pkt.5.1.2.)

Z drugiej strony, zgodnie z zapisami par.24 Umowy Zamawiający nie jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych za niedotrzymanie deklarowanego zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Inwestycji, gdyż taki nie jest wymieniony .

Prosimy o wyjaśnienie powyższej niezgodności w dokumentach.

Ponadto zwracamy uwagę, że brak kar w umowie za przekroczenie deklarowanego w ofercie zużycia energii może prowadzić do nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w celu pozyskania maksymalnej liczby punktów może celowo zaniżyć deklarowaną wartość zużycia energii gdyż według obecnych zapisów umowy nie grożą Wykonawcy sankcje z tytułu niedotrzymania tego parametru.

#### Odpowiedź

**Zamawiający dodaje w par.24 ust.1 pkt.10 projektu umowy w brzmieniu:**

**„10. W przypadku, gdy wielkość zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jest wyższa od wielkości gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcę powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu w ilości 10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 46 800 PLN za każdą kWh przekroczenia „**

**Zamawiający dokonuje zmiany w części dotyczącej przedłużenia terminu składania ofert.**

**1.1 Zamawiający przedłuża termin składania i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 14.8, który otrzymuje brzmienie:**

**Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 03.11.2020r. do godz. 13 : 00**

**1.2 Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 16.1, który otrzymuje brzmienie:**

**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8) w dniu 03.11.2020r. o godz. 13.15**

Z poważaniem