

Giżycko, 10.05.2022 r.

ZP.271.1.19.2022.GW/MB

**Wszyscy Wykonawcy**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - formule zaprojektuj i wybuduj**”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami), w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją – w formule zaprojektuj i wybuduj**” udziela odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, że centrum monitoringu będzie w stanie przyjąć dwadzieścia dodatkowych kamer.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający potwierdza, że centrum monitoringu będzie w stanie przyjąć dwadzieścia dodatkowych kamer monitoringu

**Pytanie 2**

Proszę o informację, o jaki urządzenia będzie trzeba rozbudować centrum monitoringu, żeby było zdolne do obsłużenia dwudziestu dodatkowych kamer.

**Odpowiedź 2**

Centrum monitoringu nie wymaga dodatkowych urządzeń do obsługi dodatkowych dwudziestu kamer monitoringu miasta

**Pytanie 3**

Czy podłączenie dwudziestu dodatkowych kamer będzie się wiązało z dokupieniem dodatkowych licencji, rozbudową powierzchni archiwizacji lub dodatkowo płatną aktualizacją oprogramowania.

**Odpowiedź 3**

Podłączenie dwudziestu dodatkowych kamer nie będzie się wiązało z dokupieniem dodatkowych licencji posiadanego oprogramowania, rozbudową użytkowanej powierzchni archiwizacji lub dodatkowo płatną aktualizacją posiadanego oprogramowania

#### Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem kanalizacji telekomunikacyjnej do celów monitoringu, mają zakres jedynie do granicy inwestycji.

#### Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza, że roboty związane z wykonaniem kanalizacji telekomunikacyjnej do celów monitoringu, mają zakres jedynie do granicy inwestycji.

#### Pytanie 5

Proszę o wskazanie styku nowej kanalizacji telekomunikacyjnej z istniejącą.

#### Odpowiedź 5

Współrzędne geograficzne punktu styku nowej inwestycji (planowana studnia telekomunikacyjna SK2): 54.03305706048179, 21.78335808150238

#### Pytanie 6

Proszę o informację, czy kable światłowodowe od kamer, mają być położone do samego centrum monitoringu, czy do granicy inwestycji.

#### Odpowiedź 6

Kable światłowodowe od kamer, mają być położone do granicy inwestycji.

#### Pytanie 7

Proszę o konkretne podanie ile ma być zamontowanych kamer obrotowych PTZ a ile stacjonarnych.

#### Odpowiedź 7

Zamawiający przewiduje montaż 2 kamer PTZ oraz 18 kamer stacjonarnych

#### Pytanie 8

W PFU podano parametry kamer, proszę wskazać które z tych parametrów dotyczą kamery obrotowej, które stacjonarnej.

#### Odpowiedź 8

W PFU podano minimalne parametry kamer obu typów, tj. PTZ (obrotowych) oraz stacjonarnych.

Ponadto Zamawiający dokonuje uszczegółowienia poz. 3.14 Przedmiaru robót, w następujący sposób:

3.14.	Montaż kompletnego monitoringu zewnętrznego z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu, przyłącze światłowodowe w dwóch skrajnych punktach inwestycji wraz z punktami umożliwiającymi uruchomienie AP. W szczególności:	1	kpl.	brak
	- Wykonanie kompletnych rurociągów wraz z wciąganiem kabli	1 500	m	±2%
	- Budowa studni teletechnicznych	7	kpl.	± 1 szt.
	- Kamery PTZ	2	kpl.	brak
	- Kamery stacjonarne	18	kpl.	brak
	- Badania i pomiary instalacji teletechnicznych	1	kpl.	brak

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
[https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko) ; ID postępowania: 604045, do pobrania:

1. Pismo ZP.271.1.19.2022.MB z dnia 10.05.2022 r. – odpowiedzi na pytania.
2. Przedmiar robót po modyfikacji z 10.05.2022 r.

(-) Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka