

Wąbrzeźno, 25 lutego 2021 r.

**GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO**  
ul. Wolności 18  
87 – 200 Wąbrzeźno  
NIP 878 179 41 85

ZP.271.3.11.2021.AG

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno**”.  
Znak sprawy: ZP.271.3.2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli kontrolery systemu sterowania mają interface DALI to wystarczającym jest aby oprawa posiadała zasilacz sterowany sygnałem DALI.  
**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 5 ust. 7 SWZ Zamawiający odstąpił od wykonania systemu sterowania. W ramach zadania realizowany będzie wyłącznie WARIANT I (tj. bez instalacji systemu sterowania).
2. Zamawiający w załączniku nr 11 umieścił zapis odnoszący się do obliczeń bazowych, który na stronie postępowania nie ma. Prosimy o udostępnienie obliczeń bazowych dla całego projektu.  
**Odpowiedź:** Obliczenia dostępne w załączniku nr 14, który został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający w załączniku nr 11 zawarł zapis aby w przypadku rozwiązań innych niż w projekcie bazowym wszystkie parametry oświetleniowe były nie gorsze niż te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji. Zapis ten ma na celu ograniczenie konkurencyjności i wskazanie jednego preferowanego producenta na podstawie którego wykonywane były obliczenia bazowe. Prosimy o zmianę zapisu, aby w przypadku innych rozwiązań wystarczające było spełnienie wymagań PN EN 13201, ponieważ nieistotne jest czy oprawy różnią się od opraw bazowych, jeśli spełniają sytuacje oświetleniowe i moc całkowita wszystkich opraw mieści się w wymaganej wielkości.  
**Odpowiedź:** Wystarczy spełnienie wymagań normy PN EN 13201.
4. W załączniku nr 11 do SWZ – specyfikacji technicznej w pkt 2.6. dla oprawy ulicznej Zamawiający wymaga gwarancji 5 lat, a w pkt 2.7. dla oprawy parkowej gwarancji 12 lat. Standardem gwarancyjnym jest okres 5 lat, wnosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących okresu gwarancji opraw parkowych do okresu wskazanego dla opraw ulicznych lub ustalenie okresu gwarancji opraw na okres tożsamy dla maksymalnego okresu wydłużonej gwarancji wskazanej przez Zamawiającego w SWZ.  
**Odpowiedź:** Okres gwarancji wszystkich opraw wynosi 5 lat.

5. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia atestów, certyfikatów oraz świadectwa jakości dla zastosowanych materiałów przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Umożliwi to pozostałym Wykonawcom wgląd do ofert oraz w przypadku niejasności lub nieprawidłowości zaskarżenie wybranej oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 3 pkt 1 lit. g SWZ Wykonawca ma obowiązek *zastosowania materiałów i urządzeń, które powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadać Polskim Normom i wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a nie ich przedłożenia Zamawiającemu przed wyborem najkorzystniejszej oferty.* Natomiast zgodnie z zapisami zawartymi § 2 ust. 3 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu atestów, certyfikatów oraz świadectwa jakości dla zastosowanych materiałów po podpisaniu umowy.

6. Czy Zamawiający dopuszcza obliczenia z wynikami niższymi niż w obliczeniach bazowych, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących norm dla poszczególnych sytuacji drogowych ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza obliczenia z wynikami niższymi niż w obliczeniach bazowych, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących norm dla poszczególnych sytuacji drogowych.

7. Czy Zamawiający dopuszcza w zamian opraw parkowych stosowanie opraw ulicznych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamiany opraw parkowych na oprawy stosowane na ulicach.

8. Czy Zamawiający wymaga certyfikatu Enec +, czy wystarczy certyfikat Enec ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza certyfikat ENEC.

9. Czy Zamawiający zezwoli, aby Oferent celem spełnienia warunku „zdolności technicznej lub zawodowej” legitymował się usługą polegającą na budowie oświetlenia ulicznego o wartości min. 150 000,00 zł brutto ? Bądź nawet 250 000,00 zł brutto ? Aprobata powyższego zapisu umożliwi wystartowanie większej ilości Oferentów w postępowaniu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zezwoli na spełnienie ww. warunku, ponieważ w SWZ w Rozdziale 13 w ust. 2 po pkt 4 jest zastrzeżenie, że *w zakresie zamówienia wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych lub dostaw z montażem.*

10. Zamawiający w obliczeniach bazowych umieścił obliczenia dla Ronda Chełmińskiego, jednak z wydruku z programu Dialux nie można wywnioskować wymiarów danego ronda. Prosimy o udostępnienie rzutu lub rysunku (zawierającego wymiary ronda oraz zaznaczoną pozycję opraw oświetleniowych), który umożliwi przygotowanie oraz przedstawienie wymaganych przez Zamawiającego obliczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma takich wymiarów. W audycie są podane ilości opraw i klasa M4 dla ulicy i ronda.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Burmistrz**

**/-/ Tomasz Zygnarowski**