

271.1.13.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

- 1) Proszę o doprecyzowanie z jakich rur prowadzonych po wierzchu należy wykonać instalację wody bytowej. W opisie projektu jest zapis o rurach cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie łączonych metodą zaprasowywania. Takie rury nie mają atestów do wody pitnej. Czy mają być to rury INOX łączone metodą zaprasowywania czy rury ocynkowane łączone przez skręcanie?
- 2) W jaki sposób mają być prowadzone rurociągi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z pomieszczenia nr 47 na parterze do poszczególnych pionów? Po wierzchu w posadzce? Według oznaczeń można wnioskować, że są to rury tworzywowe typu PERT/Al/PERT. Rozprowadzenie główne prowadzone jest wzdłuż budynku i przechodzi przez poszczególne mieszkania. Proszę o określenie czy rury mają być w posadzce nawet duże średnice 63, 50 i 40? Jeśli po wierzchu to czy mają być ukryte w przestrzeni sufitu podwieszanego?

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zamawiający informuje, że do wykonania instalacji wody bytowej należy zastosować rury INOX,

Ad.2 Zamawiający informuje, że rury mają być prowadzone w posadzce. Nie po wierzchu. Instalacje danego lokalu wchodzą bezpośrednio do tego lokalu z szachtu lub części wspólnych. Instalacje nie należące do danego lokalu mieszkalnego nie mogą przechodzić przez inny lokal.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski