

Kłodzko, dn. 07.03.2024 r.

ZDP.241.AZ.08-01.2024

nr postępowania **ZDP.241.AZ.08.2024**

nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 05.03.2024 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP typu K2kan SN8? Wg specyfikacji mają to być rury PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury PVC-U zgodne z PN-EN 13476-2 to rury z rdzeniem spienionym. PN-EN 1852-1 dotyczy rur PP litych. W specyfikacji wskazane jest, aby wewnętrzna powierzchnia rur była w kolorze jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą video - co spełniają rury PP typu K2kan.

AD. 1

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP typu K2kan SN8

PYTANIE NR 2

Bardzo proszę o weryfikację czy studnie na kanale DN400 i DN500 mają mieć średnicę DN1000. Polska norma (branżowa) budowlana PN-B-10729 z 1999 r. zalecała minimalną średnicę betonowych studzienek kanalizacyjnych: $\varnothing_{\min} = 1,0\text{m}$ – dla kanałów o średnicach $D \leq 0,3\text{ m}$, $\varnothing_{\min} = 1,2\text{m}$ – dla kanałów o średnicach $D = 0,4 \div 0,6\text{ m}$ oraz $\varnothing_{\min} = 1,4\text{m}$ dla $D = 0,8\text{ m}$, a powyżej $D = 0,8\text{ m}$ – $\varnothing_{\min} = 1,6\text{m}$.

AD. 2

Po weryfikacji: średnicę studni dla projektowanego kanału należy przyjąć 1200 mm

PYTANIE NR 3

Proszę o informację czy wszystkie odcinki kanalizacji deszczowej oznaczone na końcu jako Z (np. Z2.3.3. , Z1.10.1) mają być zakończone zaślepką?

AD. 3

Tak. Wszystkie odcinki kanalizacji deszczowej oznaczone na końcu jako Z mają być zakończone zaślepką

mgr Maciej Bielas
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego