STROP STR-1 – ZBROJENIE DOLNE

UWAGA:
PŁYTĘ NALEŻY BETONOWAĆ ODCINKAMI NIE WIĘKSZYMI NIŻ 15m

DETAL DYLATACJI PŁYTY 3864.12S

STARTERY FLARKA stF-11 – SZT. 12

STARTERY FLARKA stF-12 – SZT. 5

STARTERY FLARKA stF-13 – SZT. 3

STARTERY FLARKA stF-14 – SZT. 1

ZESTAWIENIE STALI

Elementy			Stal		Średnica		Długość łączna (m)		
Nazwa	Średnica	Pozycja	Ø A-IIIN	Długość (cm)	Średnica w elemencie	Średnica typ/łam	A-IIIN		
							Ø 8	Ø 10	Ø 12 Ø 16
		200	10	10.92	120	120	1310.40		
		201	10	7.02	18	18	126.36		
		202	10	6.48	28	28	181.44		
		203	10	7.72	78	78	602.16		
		204	10	8.42	22	22	185.24		
		205	10	5.79	9	9	52.11		
		206	8	12.00	48	48	552.00		
		207	8	7.02	9	9	63.18		
		208	8	6.32	9	9	56.88		
		209	10	8.23	27	27	231.84		
		210	10	11.56	27	27	312.12		
		211	12	6.42	276	276		1771.92	
		212	10	2.82	218	218	614.76		
		213	10	4.96	65	65	322.40		
		214	10	6.18	134	134	1096.12		
		215	10	3.94	31	31	122.14		
		216	10	6.94	14	14	97.16		
		217	10	8.25	14	14	115.50		
		218	10	5.64	27	27	152.28		
		219	10	6.02	66	66	397.32		
		220	8	9.10	10	10	91.00		
		221	10	2.32	157	157	364.24		
		222	10	5.92	131	131	775.52		
		223	10	2.42	28	28	67.76		
		224	10	5.46	96	96	524.16		
		225	10	6.88	28	28	192.64		
		226	8	8.88	9	9	79.92		
		238	8	6.48	21	21	136.08		
		291	8	6.88	9	9	61.92		
		292	10	6.76	84	84	567.84		
		293	8	5.04	9	9	45.36		
		294	8	3.34	12	12	40.08		
		301	10	2.02	2	2	4.04		
		302	12	6.02	45	45		270.90	
stF11	12	272	12	1.55	4	48		74.40	
stF12	5	267	16	1.85	4	20			37.00
stF13	3	268	12	2.25	4	12		27.00	
stF14	1	272	12	1.55	6	6		9.30	
Długość wg średnic (m)							1126	8406	1334 37
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0.40	0.62	0.89 1.58
Masa łączna wg średnic (kg)							444.94	5188.29	1912.33 58.46
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								7602.01	
Ogółem (kg)								7602.01	

UWAGI:
1. WZGLĘDNE WYMIARY PODANO W [mm], RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W [m]
2. WZAJEMNE ODLEGŁOŚCI ŚRODKÓW PRĘTÓW ODCZYTYCH WYMIAROWANIE TO: # WZAJEMNE ODLEGŁOŚCI ŚRODKÓW PĘTLI I WARIOR WYMIAROWANIE W #
3. PRĘTY ZWIĄZKOWE PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
4. ZBROJENIE RECEPTOROWE WPAC 21 ZBROJENIEM ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH
5. W OBRĘBIE OTWORÓW ZBROJENIE WYKONAĆ WG ARCHITEKTURA I PROJEKTEM INSTALACJE.
6. NIE PODALONO OTWORÓW O WYMIARACH MNIEJSZYCH NIŻ 15x15cm LUB Ø15cm.
7. ŚCIANY DZIELCIE ODDYLATOWANE OD STROPU 3cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ.

OZNACZENIA
ELEMENTY ZELBETOWE WYCHODZĄCE PONAD STROP

BETON: C25/30 – XC1
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

OTULINA
- DOLNE NA KIERUNKU X: 40 mm
- DOLNE NA KIERUNKU Y: 30 mm
- GÓRNE NA KIERUNKU Y: 30 mm
- GÓRNE NA KIERUNKU X: 40 mm

WIERZCH STROPU: +3,60[m] GR.20[cm]

REW.01 | 14.06.2022 | ZESTAWIENIE STALI DODANO

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
PROJEKTOWANIE SANITARNE
BUDYNEK LOGISTYKI W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 46, 85-861 Bydgoszcz
tel. 52 345 00 00, fax 52 345 00 01
BUDYNEK HANDLOWY
ul. Gnieźnieńska 46, 85-861 Bydgoszcz
tel. 52 345 00 00, fax 52 345 00 01
INWESTOR
Firma Budowlana "Bud-Mar" Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 46, 85-861 Bydgoszcz
tel. 52 345 00 00, fax 52 345 00 01
BRANŻA
KONSTRUKCJA
STROP STR-1 – ZBROJENIE DOLNE
SKALA
1:100
DATA
06.2022
NR PROJEKTU
3864.12
NR RYSUNKU
STR-1