

Znak: **EZP.270.27.2022**

Otwock-Świerk, dnia 08.06.2022r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Modernizacja układu zasilania reaktora MARIA wraz z zaprojektowaniem, wyremontowaniem, dostawą i uruchomieniem nowych kompletnych rozdzielni RG-I i RG-II**”

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Z uwagi na duży i rozległy zakres zadania oraz problem z pozyskaniem rzetelnych ofert proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 24.06.2022r. w celu przygotowania dobrze skalkulowanej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiająca przedłuża termin składania ofert do dnia 20.06.2022 roku, zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pytanie 2:

Czy agregaty prądotwórcze są wyposażone w funkcję autostartu z automatu SZR rozdzielnicy? Jeżeli nie po czyjej stronie jest wyposażenie agregatów w wymienioną funkcję?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że agregaty prądotwórcze mają możliwość autostartu z automatu SZR rozdzielnicy.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie projektu pulpitów sterowniczych w nastawni (rozmieszczenie aparatury).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że istnieje możliwość udostępnienia projektu pulpitów sterowniczych po spełnieniu warunków, jak w punkcie 6.3 SWZ (wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem i podpisanie oświadczenie o nie rozpowszechnianiu treści projektu), zgodnie z modyfikacją SWZ.

Pytanie 4:

Czy dopuszcza się zastosowanie dedykowanych automatów SZR prod. [nazwa ukryta] (ujęte w udostępnionym projekcie) czy wymaga się układów w oparciu o sterowniki PLC (zapis w PFU)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dostępna w niniejszym postępowaniu propozycja projektu wykonawczego ma charakter poglądowy i ma za zadanie doszczegółowienie przedmiotu zamówienia, tak aby Oferenci



możliwie najlepiej skalkulowali wartość swoich ofert. Niniejsze postępowanie ma charakter postępowania „projektuj i buduj” więc to Oferent powinien dobrać końcową aparaturę łączeniową oraz automatykę na podstawie zaprojektowanego przez siebie rozwiązania. Urządzenia wskazane w propozycji projektowej w dokumencie: 3099–W–301_ Wykaz parametrów równoważności dla zastosowanych urządzeń oraz aparatów, stanowią katalog otwarty, a tym samym automatyka SZR producenta wskazanego w zapytaniu jest dopuszczalna. W przypadku wykorzystania przez Oferenta propozycji projektowej jako projektu wykonawczego każda aparatura i automatyka będzie dopuszczona pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów równoważności.

Pytanie 5:

Czy w istniejącym koncentratorze danych w stacji OPT-11 są wolne karty dla wprowadzenia sygnałów z pól RG-I i RG-II?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiadany koncentrator w OPT-11 jest już przygotowany na przesłanie danych do systemu PACIS. W zakresie prac oferenta będzie przeprowadzenie przewodów i podłączenie sygnałów z nowych wyłączników do istniejącego koncentratora oraz wykonanie stosownych wizualizacji w systemie PACIS.

Pytanie 6:

Po czyjej stronie są prace w istniejącym systemie PACIS w związku z odwzorowaniem pól zasilających i sprzętowego rozdzielnic RG-I i RG-II?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace związane z dostosowaniem obecnego Systemu Sterowania i Nadzoru (SSWiN) PACIS leżą po stronie Oferenta.

Pytanie 7:

Rezystor obciążający ma być w wykonaniu stacjonarnym czy przenośnym oraz Ile ma mieć stopni regulacji i jakie (podział)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rezystor obciążający ma być w wykonaniu stacjonarnym oraz powinien być zlokalizowany poza budynkami reaktora Maria. W tym celu Zamawiający oczekuje, że zostanie zaprojektowany fundament lub płyta nośna pod konkretne urządzenie oraz wykonana konstrukcja nośna wraz z zadaniem, jak również zaprojektowana cała droga kablowa wraz z przejściami elewacyjnymi. Zamawiający oczekuje możliwość regulacji najlepiej co 1 kW (ostateczna regulacja uzależniona jest od oferowanego urządzenia).

Pytanie 8:

Czy w ramach niniejszego zadania jest opracowanie, dostawa i uruchomienie Nadrzędnego systemu Sterowania i Wizualizacji dla przedmiotowych rozdzielnic?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie, dostawa i uruchomienie Nadrzędnego systemu Sterowania i Wizualizacji dla przedmiotowych rozdzielnic jest przedmiotem tego zadania.



Pytanie 9:

W przedmiarach robót brakuje rozdzielnic ROS53A i RL3A. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie prace związane z rozdzielnicami RO53A i RL3A należy uwzględnić w wycenie. Należy również uwzględnić w wycenie demontaż rozdzielni ROS-IA oraz ROS-IIA. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót do wyjaśnień SWZ.

Pytanie 10:

Czy przedmiar będzie decydujący w określaniu zakresu przedmiotu zamówienia i wszelkie brakujące a niezbędne do wykonania pozycje będą uznane za dodatkowe i będą mogły powiększyć wartość wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowania ma charakter „projektuj i buduj”, a udostępniona propozycja projektowa, w tym przedmiar, ma za zadanie jedynie najlepiej odzwierciedlać przedmiot zamówienia. Załączony przedmiar ma charakter poglądowy, został wykonany na dość ogólnym stopniu dokładności i nie zawiera wszystkich niezbędnych do wykonania tego zadania pozycji – zawiera natomiast najważniejsze pozycje i najbardziej kosztowne wg. najlepszej wiedzy Zamawiającego, mające decydujący wpływ na cenę oferty.

Pytanie 11:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 24.06.2022 roku.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 12:

Bardzo proszę o informację, czy przewidują Państwo zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje następującej modyfikacji TOMU I SWZ:

1) Rozdział 1. ust. 6 „Przedmiot zamówienia” – pkt 6.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 280 ust. 3 ustawy mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji Zamawiający poniżej określa sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru:

1) Dokumenty dotyczące propozycji projektu wykonawczego (rysunki, schematy i opisy) oraz projekt pulpitów sterowniczych w nastawni (rozmontowanie aparatury) nie należy udostępniać do publicznej wiadomości, nie ujawniać lub nie przekazywać jakimkolwiek

osobom trzecim w jakiegokolwiek formie oraz nie należy wykorzystywać go w innych celach niż złożenie Oferty w niniejszym postępowaniu.

- 2) udostępnienie tych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy przesłany przez Platformę zakupową i Formularz Wyślij wiadomość (skan wniosku) – wzór wniosku został określony w Tomie IV SWZ.
- 3) udostępnienie dokumentów nastąpi przez Platformę zakupową i Formularz Wyślij wiadomość.”.
- 2) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 20.06.2022 do godz. 12:00**”
- 3) Rozdział 1. ust. 19 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„**Otwarcie ofert nastąpi** w dniu **20.06.2022 o godz. 13:00**, za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.
- 4) Rozdział 1. ust. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert **do dnia 19.07.2022 r.**”

Powyzsze zmiany powodują zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający w celu ujednoczenia zmian zamieszcza nowy załącznik:

TOM I SWZ_EZP.270.27.2022_po zmianie z 08.06.2022

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)