



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Odpowiedź na zapytanie / Modyfikacja SWZ	
Data pisma:	3 sierpnia 2023 r.
Sprawa:	„Oddymianie w przedszkolach – roboty budowlane w PP 13”
Znak sprawy:	BZP.271.96.2023

Szanowni Państwo

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej).

ZESTAW NR 1:

Kosztorys budowlanka

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie lokalizacji na rysunku i wielkości poz. 17 «Ścianki systemowe HPL do wydzielenia toalet z drzwiami» 6 kpl. Drzwi w pokoju 0.03 są oznaczone jako D3. Ściany w pokoju 0.21 są oznaczone jako murowane.

Odpowiedź:

Ścianki HPL zlokalizowane w pomieszczeniu 0,03 o wymiarach jak w opisie stolarki oraz dodatkowo nieujęte w projekcie w pomieszczeniach 0,23 i 0,21. o wysokości 120 cm. Drzwi w pomieszczeniu 0.03 nie są oznaczone jako D3 tylko jako D8. Ściany w pokoju 0.21 są oznaczone jako murowane, ale są przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie nr 2:

Proszę wskazać lokal, w którym należy wykonać poz. 39 «Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych» 185 m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem dla poszczególnych pomieszczeń (rysunek A-09).

Pytanie nr 3:

Poz. 39 «Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych» 185 m2 potrzebuje dodatkowo listwa przypodłogowej z PVC 100x50 mm lub inny materiał.

Odpowiedź:

Dodatkowe materiały należy uwzględnić w cenie jednostkowej.

Pytanie nr 4:

Poz. 21 «Zabezpieczenie przebić stropach do EI 60» w il. 21 szt. potrzebuje dodatkowej informacji. Prosimy o doprecyzowanie wykazu materiałów użytych do wykonania projektu w kosztorysie lub przesłanie przykładowego sposobu zagęszczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z plikiem o nazwie „Opis techniczny przedszkola 13 PB” znajdującym się w katalogu Projekt budowlany\1 architektura.

Pytanie nr 5:

Proszę podać grubość materiału i jego charakterystykę dla pozycji poz. 39 «Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych» 185 m².

Odpowiedź:

Grubość wykładziny min. 2 mm, klasa antypoślizgowości min. R9, przeznaczona do obiektów przedszkolnych.

Pytanie nr 6:

Proszę wskazać dla pozycji poz. 46 «Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa» charakterystykę wełny mineralnej przewidzianą w projekcie.

Odpowiedź:

Należy wycenić wełnę min. grubości 50 mm. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037$ W/mK, klasa reakcji na ogień A1.

Pytanie nr 7:

Proszę wskazać dla pozycji poz. 51 «Szafki ubraniowe w pom. 0.07» charakterystykę przewidzianą w projekcie. Wymagany do wyceny arkusz z wymiarami i wskazaniem materiału, wykończenia.

Odpowiedź:

Szafki ubraniowe – należy wycenić półko-wieszaki dla 51 osób (dzieci) z atestem do przedszkoli, w konfiguracji osiem sztuk 6-osobowych oraz jedna sztuka 3-osobowa. Warunki konieczne do spełnienia i opis to:

Półka z przegródkami oraz ławka wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. min. 18 mm. Pod ławeczką metalowe pręty na buty, wys. siedziska min. 32 cm. Wymiary min. to:

- dla półko-wieszaka 3 os. długość 72mm x szerokość 42 x wysokość 137 cm,
- dla półko-wieszaka 6 os. długość 136mm x szerokość 42 x wysokość 137 cm.

Pytanie nr 8:

Drzwi 90*202 do pomieszczenia 0,15 nie są zaznaczone na rysunku i nie figurują na rys. A-07 "ZESTAWIENIE STOLARKI".

Odpowiedź:

Drzwi na rysunku A-04 do pomieszczenia 0.15 nie są przeznaczone do wymiany (szary kolor). Drzwi przeznaczone do wymiany na rysunkach zaznaczone kolorem czarnym wraz z opisem.

Pytanie nr 9:

Proszę wskazać dla pozycji poz. 54 «Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa - styropian o gr 10 cm» dodatkowe materiały: klej bitumiczny/pianka klejąca i materiały dla gruntowania.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wszystkie materiały jak dla technologii robót termoizolacyjnych.

Kosztorys elektryka**Pytanie nr 10:**

Poz. 2 « Wykonanie zabudowy drzwi rewizyjnych» w il. 21 szt. potrzebuje dodatkowej informacji. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w minutach i wielkość włazu.

Odpowiedź:

Drzwi rewizyjne wielkości 0,8 x 0,8 m, wymagania dot. ochrony przeciwpożarowej EI60.

Kosztorys łazienki

Pytanie nr 11:

Poz. 40 « Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm» w il. 8 szt. potrzebuje dodatkowej informacji (zakup albo demontaż).

Odpowiedź:

W tej pozycji zgodnie z opisem KNR należy zdemontować baterie natryskowe.

Pytanie nr 12:

Poz. 45 « Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm» w il. 8 szt. w przedmiarze. Na rysunkach przedstawiono 13 szt.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze nie ma wyposażenia z opisu technicznego «ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW».

Odpowiedź:

Zamawiający wnosi o doprecyzowanie pytania.

Dodatkowo w załączeniu Zamawiający przekazuje **zmodyfikowane wersje kosztorysów ślepych dot. branży budowlano-instalacyjnej, elektrycznej oraz sanitarnej.**

Ponadto informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: 08.08.2023 r. do godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert: 08.08.2023 r. godz. 09:15,
- termin związania ofertą: do dnia 06.09.2023 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 08.08.2023 r., do godz. 9:00**”.

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 08.08.2023 r. o godz. 9:15**”.

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 06.09.2023 r.**”.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),
- art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Barbara Chodakowska**

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Załączniki:

Zmodyfikowane kosztorysy dot. branży:

- 1) budowlano-instalacyjnej,
- 2) elektrycznej,
- 3) sanitarnej

Kopia:

BZP a/a