

Piła, 12.06.2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2024, o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Usługi serwisowe dotyczące trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620, zlokalizowanych w elektrociepłowni EC-Koszyce w Pile”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonym przez Wykonawcę w dniu 11.06.2024 r., Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. – udziela wyjaśnienia w sposób opisany w rozdziale 12. SWZ.

Poniżej zamieszczono treść ww. zapytania Wykonawcy i odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego.

Zapytanie Wykonawcy:

Dzień dobry,

Proszę o odniesienie się do poniższych pytań i wniosków dotyczących przetargu

1. Prosimy o zmianę sformułowania czasu świadczenia usług serwisowych z 60 000 do 90 000 na, od 60 001 do 89 999. Proponowana zmiana wskazuje na rozpoczęcie serwisu po remoncie głównym i zakończenie przed remontem pośrednim.

2. Czy Zamawiający w ramach świadczonych usług serwisowych planuje zawarcie osobnej umowy na system MyPlant?

3. Wnioskujemy o zmianę zapisu § 8 pkt 2 z :

„Na wykonane czynności przeglądów serwisowych Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.”

Na:

„Na wykonane czynności przeglądów serwisowych Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres przeglądu do przeglądu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający pozostawia bez zmian pierwotne sformułowanie, zawarte w SWZ. Podane wartości brzegowe liczby motogodzin (60 000 i 90 000) mają charakter orientacyjny.

Ad. 2

Nie. Koszty korzystania przez Zamawiającego z systemu MyPlant mają być ujęte w kosztach świadczenia usług serwisowych.

Ad. 3

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu zawartego w § 8 pkt 2 umowy serwisowej. Zamawiający pozostawia bez zmian pierwotny zapis, dotyczący okresu (24 miesiące) udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Zaplanowane w tym okresie czynności serwisowe (przeeglądy) następują co: 2 000, 6 000 i 10 000 godzin pracy agregatów, więc zapis „od przeglądu do przeglądu” byłby nieprecyzyjny.

PROKURENT

Waldemar Kończka

.....
(Zamawiający)

PROKURENT

Przemysław Lasota