



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 26 stycznia 2023 r.

TT/2022/2743

TT-U/ KK

Katarzyna Gregulska-Kułań

ul. Górna 18A/7

25-415 Kielce

Inwestor:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk
ul. Przemysłowa 10A
26-050 Zagnańsk

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku leśnej bazy lotniczej (wymiana starego budynku na nowy) na działce nr ewid. 1102/6 w obrębie 0007 w m. Masłów Pierwszy, gm. Masłów, z następującymi uwagami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Włączenie do wodociągu rozdzielczego PE 125 mm w węźle W1 wykonać bez żeliwnych króćców dwukołnierzowych DN 125 mm, zasuwę DN 80 mm połączyć z trójnikiem DN 100/80 mm bez stosowania żeliwnego króćca dwukołnierzowego DN 80 mm.
3. Do budowy grawitacyjnych odcinków przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury PVC o ścianie litej, zgodnie z PN-EN 1401-1:2019-07.
Przyłącze kanalizacyjne ułożyć na rzędnych zapewniających minimalne przykrycie 1,20 m rur kanalizacyjnych na całej długości przyłącza – Spółka dopuszcza przesunięcie studni S2 w kierunku kanału w celu zapewnienia minimalnego przykrycia.
4. Eksploatacja lokalnej przepompowni ścieków wraz z przewodem doprowadzającym ścieki i rurociągiem tłocznym będzie leżała w gestii właściciela obiektu - na właścicielu obiektu spoczywać będzie odpowiedzialność za utrzymanie, konserwację i naprawy powyższych elementów przyłącza kanalizacyjnego.
5. Rozliczanie za doprowadzoną wodę i odprowadzone ścieki z budynku będzie się odbywało na podstawie wskazań wodomierza głównego sprzężonego DN 65/20 mm przewidzianego do montażu w studni wodomierzowej.
6. Zamontowany przed wodomierzem sprzężonym filtr podlega stałej konserwacji i czyszczeniu przez Inwestora w uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Kontroli Podłączeń i Montażu Wodomierzy "Wodociągów Kieleckich", tel. 36-53-145 lub 36-53-147.
7. Wykonane przyłącza wod-kan przed zasypaniem wykopów podlegają przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
8. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Do "Protokołu" należy załączyć szkic i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanych przyłączy wod-kan w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie DXF.

W celu spisania Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości.

9. Z uwagi na lokalizację przyłączy wod-kan na działkach nr 1102/6, 874/9 i 881 niestanowiących własności Inwestora oraz z uwagi na włączenie przyłącza wody do wodociągu PE 125 mm niestanowiącego własności "Wodociągów Kieleckich", Spółka "Wodociągi Kieleckie" zawrze Umowę o doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z przedmiotowego budynku na warunkach niestandardowych, w ramach posiadanych przez Usługobiorcę zgód na korzystanie z wyżej wymienionych działek i wodociągu. W przypadku utraty wyżej wymienionych zgód bez względu na przyczyny, "Wodociągi Kieleckie" nie będą mogły wykonywać Umowy o doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a tym samym Umowa ulegnie rozwiązaniu.
10. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejących w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska