



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 7 października 2022 r.

TT/2022/1819

TT-W/ KK

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk

ul. Przemysłowa 10A

26-050 Zagnańsk

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o., na podstawie załączonej do wniosku mapy z zaznaczoną lokalizacją planowanego obiektu, zapewnia odbiór ścieków sanitarnych oraz wydaje warunki przyłączenia projektowanego budynku leśnej bazy lotniczej (wymiana starego budynku na nowy) na działce nr ewid. 1102/6 w obrębie 0011 w m. Masłów Pierwszy, gm. Masłów, do zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Na wniosek Inwestora dopuszczamy doprowadzenie wody do projektowanego budynku z wodociągu rozdzielczego wykonanego z rur PE 125 mm, usytuowanego na działce nr 881 w m. Masłów Pierwszy. Ponieważ wyżej wymieniony wodociąg nie stanowi własności "Wodociągów Kieleckich", na włączenie przyłącza wody do wodociągu PE 125 mm Inwestor winien posiadać zgodę jego właściciela – inwestorem wodociągu był SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wodociąg zaznaczono na mapie załączonej do wniosku kolorem niebieskim.

Ciśnienie w sieci wodociągowej w omawianym rejonie oscyluje w zakresie wartości $p=0,45+0,46$ MPa.

2. "Wodociągi Kieleckie" gwarantują wodę w ilości 10 l/s do celów przeciwpożarowych z wodociągu rozdzielczego PE 180 mm w ul. Spokojnej.
3. Wodomierz główny należy zamontować w studni wodomierzowej zlokalizowanej na działce nr 1102/6, bezpośrednio za wprowadzeniem przyłącza wody na teren przedmiotowej nieruchomości.
Do projektu należy dołączyć rysunek szczegółowy studni wodomierzowej oraz rozrysowany i zwymiarowany zestaw wodomierza głównego.
4. Istniejące doprowadzenie wody do starego budynku odciąć w miejscu włączenia. Punkt odcięcia zaznaczyć w dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan.
5. Odprowadzenie ścieków z planowanej inwestycji należy przewidzieć do zbiorczego kanału sanitarnego wykonanego z rur kamionkowych DN 200 mm, zlokalizowanego na działce numer 1102/6 w w. m. Masłów Pierwszy.

Kanał sanitarny zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

6. Dokumentację techniczną przyłączy wod-kan należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki", które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://wod-kiel.com.pl>.

7. W dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan należy zamieścić oryginały:

- a) oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/ projektowanego przewodu wodociągowego / kanalizacji sanitarnej – druk TT–OWP (pozycja 19 w zakładce „Druki do pobrania” na stronie internetowej Spółki),
- b) oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk TT–OD/P (pozycja 17 w zakładce „Druki do pobrania” jw.),
- c) zgodę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na lokalizację studni wodomierzowej na działce nr 1102/6,
- d) oświadczenia płatnika za pobór wody i odprowadzane ścieki z projektowanego budynku na podstawie wskazań wodomierza głównego.

W oświadczeniu należy podać datę spisania dokumentu, dokładny adres inwestycji oraz zobowiązania potwierdzić podpisem i w przypadku osób fizycznych numerem PESEL podpisujących oświadczenie.

8. Z uwagi na fakt, że przyłączy wody do przedmiotowego budynku włączone będzie do wodociągu PE 125 mm, który nie stanowi własności "Wodociągów Kieleckich", Spółka zastrzega, że może zapewnić dostawę wody tylko w miejscu włączenia wodociągu PE 125 mm do wodociągu PE 180 mm w ul. Spokojnej będącego w zarządzie Spółki "Wodociągi Kieleckie".

W przypadku zaistnienia braku możliwości dostawy wody do przedmiotowego budynku z przyczyn niezależnych od Spółki "Wodociągi Kieleckie", Spółka nie będzie mogła wykonywać Umowy na dostawę wody, a tym samym Umowa ulegnie rozwiązaniu.

9. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasność, Inwestor składając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (art.199 Kodeksu cywilnego).

10. Inwestorowi przysługuje możliwość odwołania się od powyższych warunków.

11. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejących w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Danuta Brymierska

