

Szczecin, dnia 19.03.2024 r.

A-ZP.381.9.2024.IŁP

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów oraz docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego DS.-1 przy ul. Bohaterów Warszawy 75 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje pytania do swz wraz z odpowiedziami

#### **Pytanie 1**

Czy Wykonawca będzie zobligowany dostarczyć oprócz protokołu drożności przewodów kominowych także opinie i pomiary długości przewodów kominowych przed rozbiórka i po murowaniu kominów?

#### **Odpowiedź**

Wykonawca nie będzie zobligowany dostarczyć opinii i pomiarów długości przewodów kominowych przed rozbiórką i po murowaniu kominów, tylko protokół drożności przewodów kominowych.

Z poważaniem,