



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.02.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 40/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót konserwacji Izby
Przyjęć 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Proszę o podanie oczekiwanego wymiaru luster – TYP IV.4 Listy Materiałowej.
Odp. **60 X 80 CM**
2. Proszę o potwierdzenie że należy wymienić parapety wewnętrzne przy wszystkich oknach, nawet tych w których brakuje obecnie parapetów wewnętrznych-TYP VII.4.1 Listy Materiałowej.
Odp. **TAK.**
3. Proszę o potwierdzenie czy w zakresie robót należy przyjąć przetarcie wszystkich tynków istniejących - ściennych i sufitowych.
Odp. **TAK.**
4. Czy drzwi Dw6 są PCV czy aluminiowe ? Nie wynika to z zestawienia stolarki.
Odp. **Zgodnie z dokumentacją projektową – witryna PCV.**
5. Z czego należy wykonać parapet zewnętrzny do okna O1
Odp. **BLACHA TYTAN-CYNK GR. 07 MM W KOLORZE NATURALNYM.**
6. Proszę o potwierdzenie, czy z uwagi na brak miejsca na zabudowę geberit miski ustępowe należy przyjąć jako stojące?
Odp. **TAK.**
7. Proszę o potwierdzenie, że w pom. 0.04 Łazienka personelu należy wykonać, zgodnie z rysunkiem A.2.1 oraz opisem, umywalki nabladowe oraz blat z szafkami podbladowymi?
Odp. **TAK.**
8. Proszę o potwierdzenie czy pojemniki na ręczniki papierowe w łazienkach należy wykonać jako natynkowe czy podtynkowe.
Odp. **NATYNKOWE - STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ EPOKSYD BIAŁY.**
9. Proszę doprecyzować wysokość ścianek HPL oraz zasłon wydzielających kabiny w pom. 0.03 i 0.04
Odp. **HPL: H=2 M,**
ZASŁONA TYP VIII.1.12: W POM. 0.03 i 0.04 H= 2 M , W POM. 0.13,0.14,0.15 H= 3 M.

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982