

Bydgoszcz, 27.07.2021 r.

Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynku nr 2 i 3 przy ul. Suchej w Bydgoszczy zad. 92, znak sprawy 2021/S 121-321520**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 23.07.2021 wpłynęło pytanie. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Prosimy o informację, czy w pkt D na odejściu trójnika 100/40 w kierunku budynku nr 1 należy przewidzieć montaż mufy końcowej, dennicy stalowej oraz zaworu preizolowanego DN 40/110 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na odejściu do budynku nr 1 trójnik należy zaślepić przez przyspawanie dennicy DN 40 i montaż muf końcowych.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban