

**PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”

W odpowiedzi na złożone pytanie do prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola*” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Pytanie 1:

W ramach zadań nr 1, 2, 3 projekty wskazują wykonanie zastosowanie rur PVC-U o średnicach 200 mm oraz 160 mm.
Czy zamawiający w ramach zastosowania rozwiązań materiałowych równoważnych dopuści użycie rur PP(ścianka wewnętrzna gładka, ścianka zewnętrzna - karbowana) o średnicach 200 mm oraz 160 mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuję, że dla zadań nr 1, 2 i 3 należy zastosować rurociągi z polichlorku winylu PVC-U SDR34, jako rury lite, o średnicach 200/5,9mm oraz 160/4,7mm, które zostały przyjęte w projektach. Nie dopuszcza się zastosowania rur PP.

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski