

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z:

b) dla ciągłości dostarczenia energii:

11. Ważność warunków ustala się na okres **2** lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENOWEGO NR 1/1 TO-962 "LĘBORK PL. PIASTOWSKI". PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE POWIĄZAĆ Z ISTNIEJĄCYM SŁUPEM NR 3.1/1. W PROJEKCIE PRZEWIDZIEĆ WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ TABLICZKI SŁUPOWEJ NA DWURZĘDOWĄ W SŁUPIE NR 1/1 ORAZ 3.1/1. ZAPROJEKTOWAĆ LINIĘ KABLOWĄ WG. OBLICZEŃ, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm². W PROJEKTOWANYCH SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAĆ SŁUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDÓW EOŚ

Projektowane oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.. Niniejsze warunki zasilania tracą ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik
Dział Realizacji Usług
Sierakowice

Mateusz Gaszota

opracował

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Białoc

Marek Zzymusik

zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LĘBORK; Armii Krajowej 14

2. EO