

Projekt „Uniwersytet dla klimatu. Instalacje fotowoltaiczne jako element ograniczający emisję gazów cieplarnianych do atmosfery”

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 10 września 2024 r.

Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  
w postępowaniu nr DZP.382.1.66.2024

## Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach Uniwersytetu Śląskiego”, nr sprawy DZP.382.1.66.2024.

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zgodnie z postanowieniami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrofalowników w zamian za rozwiązanie falownik+optymalizatory.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mikrofalowników.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Przewodniczący komisji przetargowej:

Członek komisji przetargowej: