

Krynica-Zdrój, dnia 25 listopada 2020 r.

*Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. **Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I – w km od 0+000,00 – 0+178,00; na odcinku II (sięgacz) w km 0+000,00 – 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój***

## **WYJAŚNIENIA** **treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych */tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./*, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań (w oryginalnym brzmieniu) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego znajduje się poniżej.

### **Pytanie 1:**

STWiOR rozdział D – 05.05. 01 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA wskazuje do wytworzenia beton asfaltowy dla warstwy wiążącej z asfaltu 35/50. W załączniku do WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne, tabela 10, zostały przedstawione materiały, które należy zastosować do wytworzenia betonu asfaltowego. Przewidziano w nim użycie do wykonania warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR 1-2 lepiszcza asfaltowego 50/70. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza asfaltowego 50/70 do wytworzenia betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej?

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie lepiszcza asfaltowego 50/70 do wytworzenia betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej.

### **Pytanie 2:**

STWiORB rozdział D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH wskazuje oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. Prosimy o dodanie brakującej pozycji dotyczącej oczyszczenia i skropienia warstw w przedmiarze robót.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż dołączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter orientacyjny oraz poglądowy i nie stanowi podstawy do określenia ceny oferty. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 3:**

STWiOR rozdział D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH wskazuje do złączenia warstw asfaltowych emulsją C60 B4 ZM wg PN-EN 13808 natomiast w załączniku do WT-2 2014 – część II Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, Tabela 4 informuje, że należy zastosować emulsję C60B3

ZM. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do złączenia warstw asfaltowych należy zastosować emulsję C60 B3 ZM.

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzą do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.**

/-/ Piotr Ryba  
Burmistrz Krynicy-Zdroju