LEGENDA OPRAW:
A1 TORES LED PC/PC 1200mm 5000lm 840 IP65 36W INW
A2 TORES LED PC/PC 1200mm 7100lm 840 IP65 50W INW
A3 TORES LED PC/PC 1500mm 10100lm 840 IP65 70W INW
B1 BARIS 40 LED Z 3900lm PLX I kl. IP20 860mm 840 39W BIAŁY INW
C1 SQ 600 LED 4700lm PRM I kl. 592x592mm 840 (32W) INW
C2 SQ 600 LED 6000lm PRM I kl. 592x592mm 840 (42W) INW
D1 BARIS 40 LED Z 4450lm PRM I kl. IP20 860mm 840 39W BIAŁY INW
E1 DIONE LED PLUS 3700lm 840 IP65 I kl. OPAL BIAŁY 30W INW
E2 DIONE LED PLUS 2900lm 840 IP65 I kl. OPAL BIAŁY 25W INW
E3 DIONE LED PLUS 2550lm 840 IP65 I kl. OPAL BIAŁY 22W INW
AW1 DOT CS 2W 1h NM AT
AW2 DOT CSO 2W 1h NM AT
AW3 DOT CRO 2W 1h NM AT
EW1 Safelite 250lm 20m AT IP65
EW2 Safelite 250lm 20m AT IP65
EW2 SafeLite 20m, klosz dwustronny
EW3 Safelite 250lm 20m AT IP65
EW3 Zestaw Safelite 250lm Outdoor RAL9003 (n)
oprawa oświetlenia awaryjnego z modułem awaryjnym 1h
wyłącznik jednobiegunowy p/t IP44
wyłącznik dwubiegunowy p/t IP44
wyłącznik jednobiegunowy p/t
wyłącznik schodowy p/t
A
A
BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
Branża: Elektryczna
Wykonawca: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
Inwestor: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
Nr rysunku: E.1
BUDYNEK GŁÓWNY "A"-pomieszczenia piwnic
Data: 16.02.2024
Temat: Budynek "A" - pomieszczenia piwnic
Instalacje gniazd i siły
Skala: 1:100
Opracował: mgr inż. D. Pawłowski