

Szczuczyn, dnia 09.02.2024r.

**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn**

WPK-TBS.271.1.2024

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 1574 i części działek nr 1026/4 i 1071 w m. Szczuczyn wraz z zagospodarowaniem terenu**, ogłoszenie nr 2024/BZP 00075234/01 z dnia 2024-01-29

W odpowiedzi na złożone zapytanie do prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający poniżej przedstawia informacje w zakresie o jaki wystąpili oferenci:

1. Proszę o potwierdzenie, czy wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego jest w zakresie wykonawcy? W opisie branży instalacji sanitarnych widnieje zapis odnośnie projektowanego węzła jednofunkcyjnego wraz z jego oprzyrządowaniem.

Odp. 1 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (instalacja zewnętrzna) nie wchodzi w zakres postępowania. W zakresie postępowania należy uwzględnić wyposażenie węzła ciepłowniczego z przygotowanym podejściem do wpięcia się z przyłączem ciepłowniczym.

2. Proszę o potwierdzenie, czy zakup i montaż pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy wody 80 l, leży po stronie wykonawcy?

Odp. 2 Tak zgodnie z projektem podgrzewacze wchodzą w zakres postępowania.

3. Proszę o potwierdzenie, czy wentylacja komórek lokatorskich powinna być wykonana jako instalacja wentylacji grawitacyjnej zakończona na dachu nasadą obrotową Turbowent?

Odp. 3 Zgodnie z dokumentacją techniczna stanowiącą załącznik do postępowania.

4. Proszę o potwierdzenie, czy rozbiórka trzech podziemnych zbiorników na ścieki zlokalizowanych w zachodniej części działki, po granicy z działką 1026/4, jest w zakresie wykonawcy? Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu są wzmianki odnośnie wykonania wyżej wymienionych rozbiórek, natomiast projekt przyłącza kanalizacyjnego nie uwzględnia powyższych rozbiórek.

Odp. 4 Tak potwierdza się, że w zakres prac wchodzi roboty rozbiórkowe opisane w dokumentacji i SWZ.

5. Proszę o potwierdzenie, czy we wszystkich łazienkach należy zamontować wentylatory wyciągowe, zgodnie z pkt. 8 opisu instalacji sanitarnych wewnętrznych? Brak pozycji w przedmiarach branży sanitarnej i elektrycznej.

Odp. 5 Zamawiający potwierdza, że we wszystkich łazienkach należy zamontować wentylatory wyciągowe.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes WPK- TBS Sp. z o.o.

Krzysztof Wysocki