

Pniewy, dnia 18 maja 2022 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.*

Dotyczy: „Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ul. Dworcowej 37”

Zamawiający informuje, że przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

„Dzień dobry,

w nawiązaniu do uzupełnionego przedmiaru, ponownie proszę o weryfikację. Wg mnie, zgodnie z projektem, grzejników do zamontowania powinno być 32 szt. a nie 31 (poz. 27 przedmiaru). Jeśli jakiś grzejnik (poza wymienionymi w poz. 30 i 31) również należy wykorzystać, proszę o wskazanie go.

Ponadto, występuje niezgodność w poz. 31. Zgodnie z projektem, w pomieszczeniu 104 znajduje się grzejnik 21x500x1100 a nie 22x600x1800. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, który grzejnik należy pozostawić jako istniejący”.

Odpowiedz na pytanie nr 1

W pomieszczeniu 104 należy po płukaniu zamontować istniejący obecnie grzejnik 22 600x 1800 zamiast projektowanego CV21s 500x 1000. Tym samym ilość grzejników w poz. 27 wynosić będzie 31. Moc grzejnika zostanie ograniczona poprzez nastawę zaworu termostatycznego.

BS.271.2.5.2022

W związku z modyfikacją SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: **26 maja 2022 r. godzina 9: 00.**

Termin otwarcia ofert: **26 maja 2022 r. godzina 9: 15.**