

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** informacja dla wszystkich Wykonawców, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Remont pieca obrotowego instalacji termicznego przetwarzania odpadów.**”, oznaczenie sprawy: ZUO/PN/3/2020

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843), wpłynęły od Wykonawców n/w pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie 1

W związku z tym, że dwie rolki są mocno wyeksploatowane, zalecamy wymianę dwóch sztuk. Proszę o informację czy decyduje się Państwo na ich wymianę i czy koszty te mamy uwzględnić przy wycenie.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

**Tak, Zamawiający decyduje się na ich wymianę oraz** działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie punktu II. 3 załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

**Dotychczasowy punkt II.3 załącznika nr 4 do SIWZ otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** „Wykonanie remontu (szlifowanie powierzchni tocznych lub napawanie lub montaż tzw. nakładek) 4 szt. rolek nośnych (rysunek rolki stanowi załącznik nr 4.2 do przedmiotu zamówienia), rolki poprzecznej - 1 szt. (rysunek rolki stanowi załącznik nr 4.3 do przedmiotu zamówienia) oraz 2 szt. pierścieni (bieżni rozbiegowych) pieca. W zakresie prac remontowych należy uwzględnić demontaż rolek podtrzymujących piec obrotowy i rolki poprzecznej oraz montaż po naprawie rolki poprzecznej i dwóch rolek podtrzymujących piec, od strony odzūżlacza oraz wymianę wszystkich łożysk które pracują podczas obrotu rolki, w tym zamontowanych w rolkach jak również dostawę kompletu wszystkich zapasowych łożysk do każdej z remontowanych rolek. Należy zastosować łożyska wysokiej jakości np. SKF lub równoważne.”, oraz **Zamawiający dodaje do załącznika nr 4 do SIWZ punkt II 3.1 o treści:** „Wykonawca wykona dodatkowo 2 szt., nowych rolek podtrzymujących piec, które zamontuje w miejsce wcześniej zdemontowanych dwóch rolek od strony załadunku pieca. Rolki należy wykonać zgodnie z rysunkami opisanymi w pkt. 3.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.**

PROKURENT  
Artur Gadziński