

<b>2024-01-29</b> <b>08:56</b>	<b>Sebastian</b> <b>Jankowski</b>	W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego prowadzonego postępowania pn."Dostawa materiałów elektrycznych do ZK Krzywaniec" zamawiający odpowiada : Pytanie 1.Poz. nr 120 Szybkozłączka żelowa UR2 Scotchlok 0.4-0.9mm 2opkille należy przyjąć na 1 opak?. Zamawiający odpowiada : Należy przyjąć 100szt na 1 opakowanie wymienionego asortymaentu.
<b>2024-01-26</b> <b>10:28</b>	<b>Sebastian</b> <b>Jankowski</b>	W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego prowadzonego postępowania pn."Dostawa materiałów elektrycznych do ZK Krzywaniec" zamawiający odpowiada : Pytanie 1.Poz. 118 Opaska kablowa TK 9/3 naturalna 100szt.Czy dopuszcza się zaoferowanie opaski 100/2,5mm ? Zamawiający odpowiada : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opaski 100/2,5mm Pytanie 2.Poz.61/62/63 Elektrozawór do ciepłej wody 24V DC. Pytanie czy zawory mają być normalnie zamknięte czy normalnie otwarte , ponieważ są różne rodzaje. Zamawiający odpowiada: Normalnie zamknięte. Pytanie 3.Poz od 57 do 60 lampki kontrolne fi16 jaki producent ? Ponieważ te co znajduję mają średnicę fi 22mm.Zamawiający odpowiada: Zamawiający dopuszcza średnicę fi 22mm bez względu na producenta. Pytanie 4. Poz.74 Panel LED Lena Lighting - u producenta niedostępny .Czy można zaoferować panel innego producenta o tych samych parametrach tzn. natynkowy 36W 4000k 3600lm ? . Zamawiający odpowiada : W ofertach handlowych hurtowni elektrycznych dostępny jest w/w produkt, aczkolwiek Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika oprawy tego samego producenta na model LENA LIGHTING typ: SQ600 LED
<b>2024-01-25</b> <b>13:16</b>	<b>Sebastian</b> <b>Jankowski</b>	W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego prowadzonego postępowania pn."Dostawa materiałów elektrycznych do ZK Krzywaniec" zamawiający odpowiada : Pytanie 1 Poz. 24 Złączka elektryczna SDKF5 opak. 10 Poz. 25 Złączka elektryczna SDKF3 opak. 20 Proszę podać ilość szt. w opakowaniu. Zamawiający odpowiada: Za 1 opakowanie należy rozumieć 30 sztuk. Pytanie 2 Poz. 74 Oprawa natynkowa LED Lena Lighting Roto Basic 600 36W 3600 lm 4000k 592x592x44 szt. 20 Produkt wycofany z oferty producenta. Zamawiający odpowiada: W ofertach handlowych hurtowni elektrycznych dostępny jest w/w produkt, aczkolwiek Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika oprawy producenta LENA LIGHTING typ: SQ600 LED. Pytanie 3 Poz. 104 Żarówka LED e27 szt. 100. Proszę podać moc żarówki. Zamawiający odpowiada: Żarówka LED E27 moc 20-30w barwa nie mniej niż 4000k
<b>2024-01-25</b> <b>11:36</b>	<b>Sebastian</b> <b>Jankowski</b>	W nawiązaniu do otrzymanego zapytania dotyczącego prowadzonego postępowania pn."Dostawa materiałów elektrycznych do ZK Krzywaniec" zamawiający odpowiada : Pytanie 1: Poz.22 - na ile bateri i jakie rodzaje. Zamawiający odpowiada: typ urządzenia: Uniwersalna Ładowarka LiitoKala Lii-D4XL Li-ion 18650 AA AAA z adapterem EU Symbol ładowanych baterii16340, 17670, 18350, 18650, 20700, 21700, 26650, AA, AAA, C (R14), D (R20). Pytanie 2 poz.44 - czy może być 1,6/0,8? Zamawiający odpowiada :Tak. Pytanie 3 poz.45 - czy może być 2,4/1,2 ? Zamawiający odpowiada :Tak. Pytanie 4 poz.46 - czy może być 4,0/1,0 ? Zamawiający odpowiada :Tak. Pytanie 5 poz 47 - czy może być 6,4/3,2 ? Zamawiający odpowiada :Tak. Pytanie 6 poz. 48 - czy może być 8,0/2,0 ? Zamawiający odpowiada :Tak. Pytanie 7 poz.56 - czy może być puszka 240x190x90 ? Zamawiający odpowiada :Nie. Pytanie 8 poz.64 - czy chodzi o s301 C20A ? C2 nie występuje. Zamawiający odpowiada: Chodzi o Wyłącznik nadprądowy; 230VAC; Iznam: 2A; Bieguny: 1; na szynę DIN oznaczenie producenta: S 301 C2 TX. Pytanie 9 poz.73 - czy może być korytko 15/25 ? Zamawiający odpowiada :Nie Pytanie 10 poz. 98 czy chodzi o uchwyt flop 5 do okrągłego kabla ? Zamawiający odpowiada: Tak Pytanie 11 poz. 101 - czy może być oprawa innej firmy przy zachowaniu mocy i barwy ? Zamawiający odpowiada: Tak ale z przykręcanym na śrubki kloszem. Pytanie 12 poz. 103 - oprawka E27 - ceramiczna z blaszką czy plastik z kołnierzem czy bez? Zamawiający odpowiada : Oprawka E27 ceramiczna z blaszką Pytanie 13 poz.104 - jaka moc i barwa. Zamawiający odpowiada : Żarówka LED E27 20-30W barwa nie mniej niż 4000k. Pytanie 14 poz.106 - szyny występują w długości 1m. Zamawiający odpowiada na rynku dostępne są długości po 50cm, jednak zamawiający dopuszcza długość 1m przy zachowaniu ilości Pytanie 15 Poz. nr 24 oraz 25 złączka elektryczna sdkf3 / sdkf5. Czy można zaproponować złączkę uniwersalną otwieraną WAGO 221-413 / 221-415 Zamawiający odpowiada: Zamawiający informuje, że należy przyjąć za właściwe złączki elektryczne sdkf3 / sdkf5. Pytanie 16 W poz. nr 99 Czy można zaoferować zamiennik np. Intelight Oprawa ewakuacyjna/awaryjna VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT IP44 / 93669.Zamawiający odpowiada: Tak