

Gaworzyce, dnia 29.07.2024 r.

ZP.271.12.2024

Dotyczy: postępowania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Koźlicach- etap I i II”

ZAWIADOMIENIE NR 3

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,1720) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: "Zwracamy się z prośbą o określenie zakresu rzeczowego prac przewidzianych do wykonania na oczyszczalni ścieków w Dalkowie"

Odpowiedź: Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Dalkowie, na dz. geodez. 64/1 obr. Dalków jedn.ewid. Gaworzyce należy zaprojektować kompletną przepompownię ścieków o wydajności docelowej $Q_{max}=5l/s$, wysokości podnoszenia $H_{minimum}=45msw$, wyposażoną w dwie pompy naprzemiennie pracujące z możliwością w skrajnych przypadkach jednoczesnego zadziałania obu pomp jednocześnie. Przepompownia powinna umożliwiać w kolejnym etapie inwestycji (nie objętym niniejszym postępowaniem przetargowym), przekierowanie ścieków wprowadzanych aktualnie ze zorganizowanych systemów kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Dalkowie do docelowego miejsca odbioru czyli oczyszczalni ścieków w Koźlicach. Zaprojektowana przepompownia powinna być zlokalizowana w taki sposób aby były do niej doprowadzone wszystkie dopływy ścieków zasilające dotychczasową oczyszczalnię, poprzez zaprojektowanie niezbędnych odcinków rurociągów kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 2: "Zwracamy się z prośbą o informację czy kolektor powietrza od dmuchaw do reaktora włącznie jest również do wymiany."

Odpowiedź: Tak. Kolektor powietrza od dmuchaw do reaktora włącznie jest do wymiany na nowy.

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

Niniejsze zmiany treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Informację zamieszczono w dniu 29.07.2024 r. na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce>

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Beata Taczyńska – Pietruś