

PZP.262.63.2020.5.RIR

Olsztyn 20.08.2020r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: RE-MONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Dworcowej 29 - 41 w Olsztynie

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. W przedmiarze robót brak króćce dostudzienne z kamionki fi 200 20 szt. brak w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie.

Zamawiający informuje, że króćce dostudzienne z kamionki DN 200 sztuk 20 należy wycenić w pozycji przedmiaru robót nr 53 pn.: *Kanał z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 200mm łączone na kielich z uszczelką – rury system C , 40kN/m.*

2. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej przepadu w studni S2. Proszę o dopisanie lub informację w której pozycji należy doliczyć brakujące elementy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową w studni S2 nie zachodzi konieczność wykonania przepadu..

3. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 2 tygodnie. Obecnie okres wakacyjny nie pozwala w terminie zebrać wszystkich wymaganych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składanie ofert.