

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2020 r.

Dotyczy: Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h

Znak sprawy: ZP/EKO/133/2019/AK

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/248-616320 z dnia 24.12.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ CZ. 7

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):

Pytanie 30

Branża sanitarna PB BGP115 Tom II_Z4 _Opis

Prosimy o określenie wymogu odporności na korozję dla urządzeń przewidzianych wewnątrz kotłowni szczytowo-rezerwowej.

Odpowiedź 30

Zamawiający oczekuje klasy odporności na korozję C3 dla urządzeń, instalacji wewnątrz kotłowni, natomiast na zewnątrz budynków klasy odporności na korozję C4.

Pytanie 42

Branża budowlana Ekspertyza budowlana kotłów Borsing

W dokumentacji fotograficznej załączonej do Ekspertyzy technicznej przy elewacji zachodniej i południowej widoczne są „dobudówki”, których nie widać na rysunkach elewacji – widoczna jest natomiast jedna z dobudówek na rzucie poziomym „+0,00”. Jaki jest przewidziany zakres prac dla tych elementów?

Odpowiedź 42

Z zakresu „dobudówki” pomieszczenie transformatorów w części niższej jest do rozbiórki natomiast część wyższa winna pozostać w użytkowaniu po wyremontowaniu w standardzie jak cała kotłownia. Całość prac po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. Przetargów



Kamila Czechorowska

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

ENERGA OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Regon 192902676
NIP 593-23-72-895

kancelaria.ew@energa.pl
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł