

30.09.2022 r

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych”

ZP/14/2022

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej opisu technicznego dla każdej z części 1-5 w pkt. 2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła widnieje zapis: „Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 21,0 kW np. firmy „VAILLANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach”. Natomiast w załączonych przedmiarach dla części 1-3 jest mowa tylko o kotle VAILLANT.

Proszę o odpowiedź czy dla wszystkich części zadania 1-5 Zamawiający będzie wymagał montażu kotła VAILLANT czy też można przyjąć kocioł innej firmy o zbliżonych parametrach wynikających z dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź na pytanie 1

Wykonawca może zastosować kocioł gazowy innej firmy niż zostało to wskazane w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, jednak o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.