



Nowy Dwór Gdański, 23.01.2024 r.

ZP.271.1.2024

***Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim”.***

Zamawiający SZOP Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łąkowej i Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację z czego ma zostać wykonany opisany w dokumentacji zbiornik przepompowni ścieków. W załączonym schemacie pompowni PS branży sanitarnej widnieje informacja o zbiorniku z polimerobetonu. Natomiast w schemacie pompowni PS branży konstrukcyjnej widnieje informacja o zbiorniku betonowym.

**Odpowiedź:**

Zbiornik przepompowni należy wykonać z kręgów betonowych C35/45 - zgodnie z PZT. W załączeniu Zamawiający przedkłada schemat pompowni z PZT.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,