



L.dz./2022/DZP

Olsztyn, 8.09.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy: postępowania nr 335/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Modernizacja budynku G Ośrodka Jeździeckiego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Słonecznej 51a.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Otrzymałem informację od producenta bram, iż do tego typu bram stalowych nie są przeprowadzane badania na opór cieplny, więc aby osiągnąć wskazany w zestawieniu współczynnik przenikalności cieplnej, konieczna jest zmiana rodzaju bramy na segmentową lub zastosowanie innego rozwiązania np. drzwi aluminiowe. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższych informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bramy stalowe z wyższym współczynnikiem przenikania ciepła.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska