

LEGENDA

SS	opis instalacji kanalizacji sanitarnej
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w warstwach podłogi
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem
	instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona nad podłogą
S25 D01	oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
	pion kanalizacji sanitarnej idący w górę
	pion kanalizacji sanitarnej idący w górę i dół
	pion kanalizacji sanitarnej idący w dół
PVC@160 i=2%	oznaczenie średnicy, spadku i materiału rurociągu
	ciepłe posadzki

Uwagi – kanalizacja

1. Wymienione w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe, o zastały przyjęciu są konieczność wykonania niezbędnych obliczeń i wyliczeń branżowych. Zamawiający i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.
2. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.
3. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
4. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach z wypełnianych masą trwale plastyczną.
5. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ogniodpornych zgodnie z opisem technicznym.
6. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwy spadek instalacji.
7. Przejścia instalacji przez dylatacje wykonać w pętlu.
8. Każde podejście pod odbiornik wyposażyć w zasuwę/zawór.
9. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz odbiorów ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
11. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:
- wydajność urządzenia – nie mniejsza niż moc podana w dokumentacji,
- poziom ciśnienia akustycznego – na wyższy niż podany w dokumentacji,
- wymiary urządzeń – ±10% wymiarów jednostki wyrażonej na rzucie
- pobór mocy elektrycznej przez urządzenia – nie większy niż podany w dokumentacji.
- masa urządzenia – ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.
- wymagana ilość urządzeń – zgodna z projektem
- nominalna średnica rurociągu – nie mniejsza niż średnica podana na rzucie.
12. Podejścia kanalizacyjne pod przybory sanitarne prowadzić pod tynkiem w bruzdach.
13. Podejścia kanalizacji pod przybory tgu:
- umywalka, natrysk, wanna należy wykonać rurą PP DN40,
- zlewozmywak należy wykonać rurą PP DN50,
- WC należy wykonać rurą PP DN110,
- pisuary należy wykonać rurą PP DN110.
14. Otwory do przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane od średnicy Ø100 mm wzwyż wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej, przejścia mniejsze niż wykonane w projekcie konstrukcyjnym wykonać wiertnicą.

plan3D
ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Włócznia 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:
PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

adres:
77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1
DZ. NR 14/11

Projektant:
mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
w specjalności sanitarnej

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Łukaszewski
upr. bud. nr LOD/1665/POOS/11
w specjalności sanitarnej

Asystent:
mgr inż. Aleksandra Cerska

opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY

branża: SANITARNA
stadium: PT

skala: 1:100
data: Czerwiec 2024 r.

rysunek: RZUT PARTERU - PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Rys.nr SW02.1
Rev 00

250	ZK	K	PL	SAN	R		00