ID	D01	D01	D01	D01*	D01*	D01*	D02	D02	D03	D03	D03*
Ilość	1	1	2	3	3	3	1	3	1	4	1
Zewn./Wewn	WEWN. DO MAGAZYNKU	WEWN. DO MAGAZYNKU	WEWN.	WEWN.	WEWN.	WEWN.	WEWN. DO POM. DYŻURKI	WEWN.	WEWN. DO WC	WEWN. DO WC i SCHOWKA W POM. 49	WEWN. DO WC
Rozmiar Szer. x Wys.	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	80×205	80×205	70×205
Nominalna szerokość otworu drzwi w miejscu montażu	106	106	106	106	106	106	106	106	92	92	82
Szerokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	106	115	121	106	121	121	121	121	92	92	82
Wysokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	213	213	213	213	213	213	213	213	211	211	211
Orientacja	P	P	L	L	L	P	P	L	P	L	L
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna											
Współczynnik U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiał futryny	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Materiał poszycia	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Odporność ogniowa											
Widok od strony zewnętrznej											
Zamek	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ZAMEK BEZ BLOKADY	ZAMEK BEZ BLOKADY	ZAMEK BEZ BLOKADY
Kolorystyka	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023
Podcięcie wentylacyjne					SKRZYDŁO DRZWI DO ŁAZNI Z PODCIĘCIEM				TAK	TAK	TAK
Specyfikacja	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Dodatkowo drzwi należy wyposażyć w przeszklenie szybą bezpieczną klasy P2 o wymiarach 200x500 mm. Przeszklenie powinno umożliwić wgląd do pomieszczenia bez ich otwierania	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Dodatkowo drzwi należy wyposażyć w przeszklenie szybą bezpieczną klasy P2 o wymiarach 200x500 mm. Przeszklenie powinno umożliwić wgląd do pomieszczenia bez ich otwierania	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Dodatkowo drzwi należy wyposażyć w przeszklenie szybą bezpieczną klasy P2 o wymiarach 200x500 mm. Przeszklenie powinno umożliwić wgląd do pomieszczenia bez ich otwierania	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	Drzwi do węzłów sanitarnych w celach wyposażyć w zamki bez blokady i bez klucza oraz podcięcie wentylacyjne-	Drzwi do węzłów sanitarnych w celach wyposażyć w zamki bez blokady i bez klucza oraz podcięcie wentylacyjne	Drzwi do węzłów sanitarnych w celach wyposażyć w zamki bez blokady i bez klucza oraz podcięcie wentylacyjne

ID	D04	D04	D05	D05	D05	D05	D05	D05*	D07
Ilość	1	1	1	2	7	7	13	1	1
Zewn./Wewn	WEWN. POŻAROWE DO POM. TECHN. 05	WEWN. POŻAROWE DO PRZESIONKA 04	WEWN. DO CEL DO POM. NR 51	WEWN. DO CEL	WEWN. DO CEL	WEWN. DO CEL	WEWN. DO CEL	WEWN. DO CELI 14 POM. DZWIĘKOCHŁONNEGO	WEWN. DO POM. 06 WC
Rozmiar Szer. x Wys.	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205
Nominalna szerokość otworu drzwi w miejscu montażu	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Szerokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	106	106	106	116	106	121	121	116	121
Wysokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	213	213	213	213	213	213	213	213	213
Orientacja	P	L	L	P	P	L	P	L	P
Klasa odporności ogniowej	EI 30	EI 30	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna			WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z WEŁNY	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z WEŁNY	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z WEŁNY	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z WEŁNY	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z WEŁNY	DRZWI WYGŁUSZONE WKŁADKA AKUSTYCZNA	
Współczynnik U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiał futryny	Stalowe	Stalowe	Blacha stalowa 2mm	Blacha stalowa 2mm	Blacha stalowa 2mm	Blacha stalowa 2mm	Blacha stalowa 2mm	Blacha stalowa 2mm	Stalowe
Materiał poszycia	Stalowe	Stalowe	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Blacha stalowa 2mm/1,5mm	Stalowe
Odporność ogniowa									
Widok od strony zewnętrznej			 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	 DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OŚCIEŻNICA OD STRONY ZAWIASÓW	
Zamek	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WZMOCNIONY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY Odporność na włamanie: klasa RC4	ZAMEK ŁAZIENKOWY
Kolorystyka	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023	RAL 5023
Podcięcie wentylacyjne									TAK
Specyfikacja	Drzwi pożarowe EI30. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	Drzwi pożarowe EI30. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.-	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.	1. ZAMEK ROZPOROWY NA PÓŁWKŁADKĘ KL. "C", '7' 2. ZASUWA TYP WIĘZIENNY 3.OKIENKO OTWIERANE OD DOŁU 4. ZAWIAS ⌀20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD WEWNĄTRZ BLACHA 2 mm, OD WEWNĄTRZ BLACHA 1,5 mm 6. WZMOCNIENIE POD KOŁKI MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE PIONOWE SKRZYDŁA DRZWI 9. WZMOCNIENIE FUTRYNY 10. WYPELNIENIE SKRZYDŁA WEŁNĄ 11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE SKRZYDŁA DRZWI 12. PRĘT ROZPOROWY ZAMKA PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP WIĘZIENNY 14. POCHWYT JEDNOSTRONNY Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi więzienne o silnej konstrukcji o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek więzienny, dwie zasuwy i szerokokątny wizjer, zgodnie z rys. szczegółowym. Ponadto drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych.	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony

ID	DS1	DS1	DZ1*	DZ2	DZ2*	DZ2*	DZ3	DZ3*	DZ4	DZ4
Ilość	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1
Zewn./Wewn	ZEWNĘTRZNE DRZWI W OGRODZENIU Z SIATKI	ZEWNĘTRZNE DRZWI W OGRODZENIU Z SIATKI	ZEWNĘTRZNE DRZWI GŁÓWNE DO BUDYNKU	ZEWNĘTRZNE DO POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO NA PIĘTRZE	ZEWNĘTRZNE NA PLACE SPACEROWE	ZEWNĘTRZNE NA PLACE SPACEROWE	ZEWNĘTRZNE DYŻURKI Z1 NA PARTERZE	ZEWNĘTRZNE DRZWI DO BUDYNKU	DO DYŻURKI Z3 NA PIĘTRZE	DO DYŻURKI Z3 NA PIĘTRZE
Rozmiar Szer. x Wys.	90×205	90×205	140×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205
Nominalna szerokość otworu drzwi w miejscu montażu	100	100	156	106	106	106	106	106	106	106
Szerokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	100	100	156	106	106	106	106	106	106	106
Wysokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Orientacja	L	P	L	L	L	P	L	P	L	P
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna										
Współczynnik U	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Materiał futryny	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Materiał poszycia	Siatka stalowa	Siatka stalowa	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe
Odporność ogniowa										
Widok od strony zewnętrznej										
Zamek	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WZMACNIANY	STEROWANIE ELEKTROZAMKAMI I ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	STEROWANIE ELEKTROZAMKAMI I ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	ATESTOWANY ZAMEK WZMACNIANY	ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	STEROWANIE ELEKTROZAMKAMI I ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY	STEROWANIE ELEKTROZAMKAMI I ATESTOWANY ZAMEK WIĘZIENNY
Kolorystyka	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
Podcięcie wentylacyjne										
Specyfikacja	Drzwi w ogrodzeniu, rama stalowa z wypełnieniem z siatki. Siatka stalowa powinna być wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,8-4 mm. Bok oczka siatki nie może być większy niż 5 cm. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi w ogrodzeniu, rama stalowa z wypełnieniem z siatki. Siatka stalowa powinna być wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,8-4 mm. Bok oczka siatki nie może być większy niż 5 cm. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. W otworze drzwiowym krata drzwiowa otwierająca sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Krata ze stali zbrojeniowej o średnicy prętów min. 20mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki w przekroju 10x50mm w odstepach co 80 cm.	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Drzwi wyposażyć w drzwiczki górne i dolen do skuwania rąk i nóg.	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Drzwi wyposażyć w drzwiczki górne i dolen do skuwania rąk i nóg.	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. W otworze drzwiowym krata drzwiowa otwierająca sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Krata ze stali zbrojeniowej o średnicy prętów min. 20mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki w przekroju 10x50mm w odstepach co 80 cm. -	Drzwi przeszklone, szklenie bezpieczne, składające się z ramy stalowej oszklonej szkłem antywłamaniowym, odpornym na wybicie i uderzenia, antywłamaniowe. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony	Drzwi przeszklone, szklenie bezpieczne, składające się z ramy stalowej oszklonej szkłem antywłamaniowym, odpornym na wybicie i uderzenia, antywłamaniowe. Drzwi wzmocnione, zaopatrzone w zamek wzmocniony

UWAGA:
W oznaczeniach podano wymiary w świetle otworu,
w trakcie realizacji rozwiązania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworow) należy zweryfikować, uwzględniając technologię producentów oraz pomiary z natury przed zamówieniem stolarki.
Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta.

UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
2. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniac i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi
4. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów na planach czy opisach należy zwrocić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji wg branżowych projektów wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z obowiązującym prawem.
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi
10. Rysunek jest częścią dzieła chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposób niezgodny z nabytymi prawami majątkowymi wymaga pisemnej zgody autorów
11. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworów) należy zweryfikować, uwzględniając technologie producentów oraz pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania

plan3D strefa projektowania
ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat: PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

adres: 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1 DZ. NR 14/11

Projektant: mgr inż. Adrian Bogutczak
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
w specjalności architektonicznej

Sprawdzający: mgr inż. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011
w specjalności architektonicznej

opracowanie: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY**

branża: **ARCHITEKTURA** *stadium:* **PROJEKT TECHNICZNY**

skala: *data:* **Czerwiec 2024 r.**

rysunek: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ** *Rys. nr* *Rev*

250	ZK	K	PL	ARC	R	**14**	00