



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN

www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66

KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402



Telefony całodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;

Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



WODOCIĄGI POLSKIE

Członek IGWP



AB 1098

Zakres akredytacji:  
www.pca.gov.pl




Członek rzeczywisty  
Klubu Pollab  
nr 925



Piotrków Trybunalski, 23-03-2021 r.

Znak sprawy: TN.804-13/2021



**Urząd Miasta  
Biuro Inwestycji i Remontów**

**ul. Szkolna 28  
97-300 Piotrków Tryb.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2021r (data wpływu 19.02.2021r) znak RIM.7011.18.2021 podajemy wytyczne do projektowania budowy ulicy Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej:

### Sieć wodociągowa:

Należy wybudować odcinek sieci wodociągowej, spinający istniejący wodociąg w ulicy Koralewej z istniejącym wodociągiem w ulicy Rusałki.

### Sieć kanalizacji sanitarnej:

Na rozpatrywanym odcinku ulica Żeglarska posiada uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej. Należy zaprojektować regulację włączów studni rewizyjnych do docelowych rzędnych ulicy. Należy przeanalizować wspólnie w właścicielami działek przyległych do projektowanej drogi konieczność wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej.

### Sieć kanalizacji deszczowej.

Na rozpatrywanym odcinku ulica Żeglarska nie posiada uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej.

Przy projektowaniu należy przeanalizować lokalizację istniejącego kolektora ścieków oczyszczonych w taki sposób aby nie był on zlokalizowany pod jezdnią ulicy Żeglarskiej.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Marek Piotr Bzianek