

Wieluń, dnia 7 grudnia 2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/17/2021**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ CZ. III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **"Przebudowa i rozbudowa części budynku szpitala na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową systemu wewnętrznych dróg dojazdowych do SOR"**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust.6ustawy Pzp, poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Dot. załączonych przedmiarów. Prosimy o sprawdzenie załączonych przedmiarów SOR_PZT_PRD.ath w dz. 5 - Nawierzchnie. Ilości m2 korytowań nie są zgodne ilościami nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że przesłane przedmiary są prawidłowe lub uzupełnienie dokumentacji o rewizje przedmiaru.

Odpowiedź: Wyjaśnienia w tym zakresie były składane w poprzednim postępowaniu (SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2021)- korytowanie 1522,87+290,24 m2 = 1813,11 m2, w pozycji 50 zamiast 0 należy przyjąć 823,92 m2 - drogi dojazdowe.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Marek Augustyn