

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.64.2022.AWE**

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myślibórz*” – II postępowanie

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie opisu technicznego do projektu budowlanego branży drogowej. Proszę o wskazanie parametrów technicznych georusztu występującego w przedmiarze w pozycji nr 20.

Odpowiedź 1:

W załączeniu opis techniczny branży drogowej. Do realizacji materaca KŁSM należy zastosować georuszt o sztywnych węzłach o parametrach: wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach 20/20 [kN/m], sztywność węzła 100%, długość/szerokość oczek 40/40 [mm].

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00484568 z dnia 08.12.2022r.