




OZNACZENIA GRAFICZNE :

 - projektowany punkt stasy
 PS - zasillanie
 - powrót
P1;P2;P3;P4 - plany instalacji rozprzodzielczej c.o.

UWAGI:

1. Instalację naleŹy wykonać z rur stalowych ocynkowanych laczonych na zarsbk.
2. Rysunek naleŹy rozpatrywać lacznie z rozwinieciem instalacji poszczególnych mieszkań oraz rozwinieciem instalacji rozprzodzielczej.
3. Przewody w obrębie piwnic i klatki schodowej naleŹy zabezpieczać termicznie.

Projektant	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opisownik	mgr inŹ. Zdzisław Błaszak	SL10058PR/VOCS/4	08/2022	
Inwestor	Zarząd Budynków Mieszkaniowych i Towarzystwo Budowlane 35.8			
Obiekt	Budynek mieszkalny, wielostanowy, 4-5 i 6-7 c.d. Główny i Stalowy Wymiennik 3			
Projekt	Projekt techniczny instalacji ogrzewania			
Pracownik	RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.			

Skala:	1 : 50
Nr projektu :	3392 - 1379.00 / CO / PT
Nr rysunku :	2