

+9.70



Przewody w obrębie piwnic oraz na klatce Schodowej należy zaizolować termicznie.

Podłączyć do rozdzielacza w węźle cieplnym

$Q = 44,135 \text{ [kW]}$

$t_z = 80 \text{ [st.C]} ; t_p = 60 \text{ [st.C]} ; dt = 20 \text{ [st.C]}$

$G = 1,9 \text{ [m}^3/\text{h]} ; dP = 15,1 \text{ [kPa]} ; V_i = 350 \text{ [dm}^3/\text{h]}$

## -INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA