

Ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice

Znak: RZP.271.32.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” którego przedmiotem jest **Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Altana w ogrodzie (ul. Batorego)”**

W związku ze złożonymi zapytaniami do SWZ, Zamawiający – Miasto Skierniewice, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Zapytanie 1.

Wg specyfikacji 2.1. należy stosować drewno klasy K27 - tymczasem ta klasyfikacja obecnie nie jest stosowana. Dalej w tabeli przyjęto wytrzymałość i charakterystykę w klasie C30 i C27 - jest to obecnie stosowana klasyfikacja z tym zastrzeżeniem, że C30 i C27 praktycznie jest nie do zdobycia na terenie kraju. W obrocie występuje najczęściej w klasie C24. Czy jest możliwość wykonania pracy z materiału w klasie C24

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego należy wykonać altanę z drewna klasy C-24.

Zamawiający informuje, że pytania wraz odpowiedziami są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert dla powyższego postępowania.

Z up. Prezydenta Miasta

Eugeniusz Góraj

Zastępca Prezydenta Miasta