

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)

dla zadania pod nazwą:

„Wymiana istniejących rur w kotłowni parowej wysokoprężnej w bud. nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wymianie rur ocynkowych na rury ze stali szlachetnej na odcinku od zbiornika zasilającego kotły w wodę technologiczną, do dwóch kotłów parowych firmy Viessmann, typu Vitomax 200 o mocy 850 kW, w piwnicy budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu przy Weigla 5. Rok budowy kotłowni 2013.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- 1) Demontaż a następnie montaż nowych rur i armatury pomiędzy zbiornikiem a kotłami i przygotowanie urządzeń do wpięcia;
- 2) do wymiany należy przewidzieć:
 - a) Kołnierz DN 32 – 15 szt.;
 - b) Zawór kołnierzowy DN 32 – 6 szt.;
 - c) Zawór zwrotny DN 32- 4 szt.;
 - d) Kołnierz DN 25 – 2 szt.;
 - e) Zwężka 32/25 – 2 szt.;
 - f) Kolano DN 32- 34 szt.;
 - g) Trójnik DN 32- 2 szt.;
 - h) Rura DN 32 – 48m;
 - i) Manometry- 2 szt.;
- 3) wykonanie izolacji termicznej wymienionej instalacji;
- 4) sprawdzenie działania wymienionej instalacji, armatury i zaworów oraz poprawności działania urządzeń pod ciśnieniem próbnym, w zakresie dostarczenia wody technologicznej do kotłów;
- 5) wywóz i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów i użytych w procesie technologicznym;
- 6) wykonanie „Dokumentacji z wymiany instalacji”: Protokoły badań – próby ciśnieniowe, atesty, deklaracje.

3. Warunki wykonania

Do montażu należy zastosować materiały posiadające atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania zgodne z UE. Oferta winna obejmować kompletną cenę za usługę, robocizną, materiały podstawowe i montażowe (oraz pomocnicze, itp.), w tym w zakresie dostawy materiałowej (tj ; ze stali szlachetnej przemysłowej gr. min 1,5 mm, temp 120st C, ciśnienie 10 atmosfer).

Uwaga:

- a) ofertę należy wycenić jako końcową (nie przewiduje się w trakcie realizacji wprowadzania robót dodatkowych) po dokonaniu wizji lokalnej.
- b) w zadaniu winny brać udział osoby z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi energetycznymi dla urządzeń grupy 2 i 3,

4. Ofertę należy przesłać poprzez platformę zakupową, w terminie określonym na platformie. W składanej ofercie należy podać:
- wartość netto i brutto;
 - czas realizacji zadania od dnia zawarcia umowy;
 - okres udzielanej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały;
 - oświadczenie o posiadaniu stosownych zaświadczeń kwalifikacyjnych D i E gr. 2 i 3;
 - jako załącznik do oferty referencje z prac o podobnej tematyce.

Termin płatności : w terminie 30 dni od daty przyjęcia bezusterkowego protokołu odbioru robót co jest podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Sposób oceny ofert podano w osobnym załączniku do zapytania.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:


Stanisław Jędrzycki – tel. 693 309 913, - od strony technicznej

Roman Domański – tel. -261- 660 -642, - od strony dotyczącej postępowania o zamówienie

Zdjęcia rur przewidzianych do wymiany:

Wpięcie od strony zbiornika





Wpięcie od strony kotłów



