

L. Dz. GZ/PN/ 4632/18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej w prowadzonym zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie projektu modernizacji rurociągów pary.

Opis przedmiotu zamówienia:

W chwili obecnej podgrzewacze powietrza pierwotnego do kotłów zasilane są parą nasyconą z walczków o parametrach roboczych 50 bar i 266°C. Celem modernizacji rurociągów pary jest umożliwienie zasilania tych podgrzewaczy z kolektora pary średniego ciśnienia (5 bar, 130°C) po wcześniejszym odcięciu pary z walczaka. Idea modernizacji została przedstawiona w pliku „Schemat połączenia.pdf”. W plikach „Para średnia.pdf” i „Para wysokapdf” przedstawione są rysunki izometryczne rurociągów, które należy ze sobą połączyć. Punkty przyłączenia należy wybrać z odcinków „A-B” poszczególnych rurociągów mając na uwadze możliwość rozmieszczenia niezbędnej armatury i jej obsługi. Jeżeli będzie to konieczne należy przewidzieć wykonanie podestów obsługowych.

Dokumentacja projektowa musi zawierać rysunki wykonawcze, obliczenia wytrzymałościowe oraz warunki wykonania odbioru. W ramach projektu należy wykonać inwentaryzację miejsca prowadzonych prac modernizacyjnych.

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od udzielenia zamówienia.

Termin płatności: 30 dni od daty realizacji zamówienia i prawidłowego wystawienia faktury.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisław Zwierzyński tel. 507 876 322
s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl.

Oferty prosimy złożyć w terminie do **18 stycznia 2019** r. pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

Główny Księgowy
PROKURENT SPÓŁKI
Barbara Jeruzal