



- LEGENDA :
- Drut FeZn $\varnothing 8$ mm
 - Złącze uniwersalne
 - Zwód pionowy ze złączem kontrolnym
 - Maszt odgromowy aluminiowy
 - Moduł fotowoltaiczny LR5-72HPH-415M

UWAGI :
Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytych dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytach rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsuniecie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikaających do wnętrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu o wysokości powyżej 70cm stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych.

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|
|  | | SOLSTAR HOMES | |
| SOLSTAR HOMES Sp. z o.o. ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619 | | | |
| ArchiSTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688 | | Rysunek nr: | IE-05 |
| Tytuł rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODROGMOWA I FOTOWOLTAICZNA | | Skala: | 1:100 |
| Obiekt budowlany: BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj KROŚNICE, DZ. NR 508/152 | | Stadium projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Projektant: | mgr inż. Franciszek Thlon upr. nr OPL/0796/POOE/12 | Podpis: | Data: 05.05.2023r. |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Piotr Sienkiewicz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15 | Podpis: | Data: 05.05.2023r. |