

LEGENDA:

- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwójne montowane w ramce poziomej – zasilanie z siłowni telekomunikacyjnej
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwójne montowane w ramce poziomej
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwójne montowane w ramce poziomej
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 230V
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 400V
- Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V un., 2x230V DATA
- Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45
- Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45, 1xHDMI
- Zestaw gniazd wtykowych: 1x230V DATA, 1xRJ45, 1xHDMI
- Rozdzielnica elektryczna
- Falownik fotowoltaiczny
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn (łączona przez spawanie)
- Wyprowadzenie bednarki stalowej ocynkowanej z uziomu
- Uziom prętowy, rezystancja uziemienia do 10Ω
- Koryto kablowe dla instalacji elektrycznych
- Koryto kablowe dla instalacji teletechnicznych

UWAGI :
Na potrzeby uziemienia budynku projektuje się uziom prętowy, wykonany z prętów stalowych. Pręty uziomowe należy wbić w miejscach zejść przewodów odprowadzających. Instalację uziomową należy połączyć z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej poprzez złącza kontrolne.

W trakcie wykonywania robót dokonać pomiaru rezystancji uziomu z wpisem do dziennika budowy.
Oporność uziemienia do 10Ω.

SOLSTAR HOMES

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr: **IE-02**

Tytuł rysunku: **RZUT PARTERU - INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH**

Skala: 1:100

Obiekt budowlany: **BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj**
Krośnice, dz. nr 508/152

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:	mgr inż. Franciszek Thion upr. nr OPL/0796/POOE/12	Podpis:	Data: 05.05.2023r.
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Piotr Sienkiewicz upr. nr MAZ/0556/PWBE/15	Podpis:	Data: 05.05.2023r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZAKAZANE JEST BEZ ZGODY AUTORA KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE