

Toszek, dnia 02.12.2022 r.

L.Dz./ **2587** /JK/2022

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANAD”**  
**ul. Kwiatowa 10**  
**41 – 902 Bytom**

**Inwestor:** **Gmina Toszek**  
**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 180 Toszek**

**dotyczy:** **pisma nr TH/535/11/2022/KO, TH/536/11/2022/KO, TH/537/11/2022/KO**

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. w odpowiedzi na pisma nr TH/535/11/2022/KO, TH/536/11/2022/KO, TH/537/11/2022/KO z dnia 15.11.2022 r. informuje, że nie zachodzi kolizja z sieciami wodociagowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budowie hali sportowej w Toszku przy ul. Wilkowickiej. Tym samym nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia tych mediów ułożonych w ziemi. Przy prowadzeniu robót budowlanych na terenie obiektu szkolnego należy zwrócić uwagę na uzbrojenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Barbara Poloczek

PROKURENT

  
Agnieszka Wanat

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Toszek, dnia 02.12.2022 r.

L.Dz./ **2588** /JK/2022

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANAD”**  
**ul. Kwiatowa 10**  
**41 – 902 Bytom**

**Inwestor:** **Gmina Toszek**  
**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 180 Toszek**

**dotyczy:** **wytyczne do projektu budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu hali widowiskowo – sportowej, położonej w Toszku przy ul. Wilkowskiej, dz. nr 1663/183, 1658/183:

1. **przyłącze wodociągowe**

- przyłącze wody wykonać poprzez montaż trójnika Ø 80 wraz z zasuwą odcinającą Ø 80 na istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 PE (elementy łączeniowe zgrzać elektrooporowo)
- układ pomiarowy wyposażać w wodomierz z bocznikiem lub przepływomierz wody

2. **przyłącze kanalizacji sanitarnej**

- przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV Ø 160 ÷ 200 typ C z wydłużonym kielichem
- wprowadzić do studni rewizyjnych Ø 425 wyposażonych we włazy teleskopowe oraz nakrywy żeliwne D-400, wpiąć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej (Kz) zbiorczej
- kanalizację sanitarną wprowadzić do studni zbiorczej przy dnie kinety
- w przypadku braku możliwości wpięcia przy dnie (za duża głębokość) zastosować kaskadę zewnętrzną

3. **przyłącze kanalizacji deszczowej**

- kanalizację deszczową wykonać z rur PCV Ø 160 ÷ 200 typ C z wydłużonym kielichem
- przyłącze wyprowadzić do studni zbiorczej Kz maksymalnie przy dnie kinety
- studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej zabudować wg spustów rynnowych, dobrać wg ilości opadów (spływ z powierzchni dachów).

Otrzymuje :  
1. Adresat  
2. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Poloczek

PROKURENT

Agnieszka Wanat