

MODYFIKACJA i WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego na szóstkę przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budżet obywatelski 2024 roku”**.

1. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Na złożone pytania, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320*), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wymiana gruntu pod projektowane boisko zgodnie z rys. 5 – przekrój nawierzchni,
2. odpowiedź na jaką głębokość należy wymienić grunt pod wykonanie terenu zielonego,
3. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń (obsadzenie skarpy roślinami zadarniającymi), czy tylko wykonanie trawników dywanowych (przedmiar poz. 61.d.5.2.),
4. odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nowozakładanych trawników, jeśli tak to prosimy o podanie okresu jej trwania oraz wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych. Prosimy również o odpowiedź kto ponosiłby ewentualny koszt wody do podlewania: Wykonawca czy Zamawiający,
5. odpowiedź co zrobić z materiałem z rozbiórek: przekazać Zamawiającemu, czy zutylizować we własnym zakresie,
6. podanie wymiarów tablic informacyjnych. Prosimy również o odpowiedź czy należy wycenić same tablice informacyjne, czy tablice informacyjne wraz z regulaminem korzystania z obiektu,
7. odpowiedź czy Zamawiający dopuści sprzęt sportowy do koszykówki (zgodny z wymaganiami projektowymi) posiadający certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa B18 wydany przez Instytut Sportu,
8. odpowiedź jakie słupki piłkochwytowe należy zastosować 80x80x2 mm (rys. 4 – piłkochwyt) czy 80x80x3 mm (opis techniczny); nadmieniamy, iż naszym zdaniem słupki 80x80x2 mm są zdecydowanie za słabe,
9. odpowiedź czy Zamawiający dopuści siatkę piłkochwytową o zaprojektowanych parametrach, posiadającą deklarację zgodności z normą PN-EN 748,
10. odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia ze słupów 60x60x3 mm, zamiast zaprojektowanych 80x60x2 mm,
11. odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie piłkochwytu wys. 4,0 m zamiast wykonania ogrodzenia z siatki. Naszym zdaniem znacznie obniżyłoby to koszt inwestycji,
12. dopuszczenie bramy wysokości 2,50 m – naszym zdaniem zaprojektowana brama wys. 2,2 m znacznie utrudni wjazd maszynom do pielęgnacji i konserwacji nawierzchni,
13. dołączenie do dokumentacji projektowej opinii geotechnicznej,

14. odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie ścian oporowych z prefabrykatów typu „elka” (o zaprojektowanych wymiarach) ale wykonanych z betonu konstrukcyjnego C30/37 o idealnie gładkiej powierzchni (na widocznej płaszczyźnie) – rozwiązanie to znacznie obniży koszt inwestycji,
15. wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia do 100-120 dni z uwagi na długi okres oczekiwania na nawierzchnię ze sztucznej trawy (na chwilę obecną jest to ok. 9-10 tygodni) oraz panujące w tamtym okresie warunki atmosferyczne (opady, większa wilgotność, niskie temperatury mogące uniemożliwić prawidłowy montaż nawierzchni).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że:

- Ad. 1) *Tak. Przedmiotem zamówienia jest wymiana gruntu pod projektowane boisko zgodnie z rys. 5 „Nawierzchnie, przekroje A-A, B-B, C-C” w tym przekrój nawierzchni pn. „Nawierzchnia i podbudowa boiska”;*
- Ad. 2) *Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 61 d.5.2 „Dowóz ziemi urodzajnej...”, należy wymienić grunt na głębokość 10 cm, licząc od nowych/projektowanych rzędnych terenu. W obszarze istniejącej skarpy należy dowieść ziemię urodzajną zgodnie z rys. „Przekrój C-C” na rysunku nr 5 w załączonej dokumentacji;*
- Ad. 3) *Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tylko trawników dywanowych;*
- Ad. 4) *Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nowozakładanych trawników. Pielęgnacja trawników obowiązuje do pierwszego skoszenia trawy. Koszt zużytej wody do pielęgnacji ponosi Zamawiający;*
- Ad. 5) *W części opisowej Projektu zagospodarowania terenu w punkcie 2.7 Rozbiórka istniejących obiektów, widnieje zapis, iż „Bramkę i piłkochwyty uzyskane z rozbiórki pozostawić do dyspozycji Zamawiającego”;*
- Ad. 6) *Należy zastosować tablice z regulaminem. Wymiar i treść ustala i akceptuje Zamawiający. W projekcie przyjęto zewnętrzny wymiar tablic 300x90 cm, która może być podzielona na 2-3 mniejsze stojące prostokąty, łącznie dające ww. wymiar tablic;*
- Ad. 7) *Zamawiający dopuści sprzęt sportowy do koszykówki (zgodny z wymaganiami projektowymi) posiadający certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa B18, wydany przez Instytut Sportu;*
- Ad. 8) *Należy zastosować słupki 80x80x3 mm;*
- Ad. 9) *Norma PN-EN 748 dotyczy bramek piłkarskich. Należy sprecyzować pytanie.*
- Ad. 10) *Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Należy zastosować słupy o wymiarach 80x60x2 mm, ewentualne 2,5 mm;*
- Ad. 11) *Zamawiający nie wyraża zgody za zastosowanie zaproponowanego rozwiązania;*
- Ad. 12) *Zamawiający dopuszcza bramę o wysokości 2,5 m;*
- Ad. 13) *Opinia Geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego pisma;*
- Ad. 14) *Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian oporowych z prefabrykatów typu „elka” pod warunkiem zastosowania przykładowego wykończenia w jakości betonu licowego (architektonicznego), przedstawionego na zdjęciu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma (Elka.jpg). Element widoczny ścianki oporowej (od strony boiska) wykonany w jakości betonu licowego (architektonicznego), narożniki fazowane, od strony gruntu na wysokość co najmniej 30 cm (licząc od górnej krawędzi ścianki oporowej), ścianka wykończona w jakości betonu licowego (architektonicznego). **Przed zamówieniem ścianek oporowych, należy przedstawić produkt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Beton klasy C35/45.***
- Ad. 15) *Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotowego zamówienia do 120 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.*

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące na etapie składania ofert.

2. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, zmienia **Rozdział 5 ust. 2 pkt 3** Specyfikacji Warunków Zamówienia formułując dodatkowy warunek udziału w niniejszym postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej, w następującym brzmieniu:

„Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

UWAGA:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Pouczenie:

Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 120 ustawy Pzp - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy”.

3. Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, tj. w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, tj. do dnia **16 września 2024 r. do godz. 10:00**.
4. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował zapisy treści SWZ w następujących rozdziałach:
- 1) w ust. 1 **Rozdziału 4 – Termin wykonania zamówienia:**
BYŁO:
do 75 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy,
JEST:
do 120 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy;
 - 2) w ust. 1 **Rozdziału 11 - Termin związania ofertą:** z dnia 09 października 2024 r. na dzień **15 października 2024 r.;**
 - 3) w ust. 1 **Rozdziału 13 - Sposób oraz termin składania ofert:** z dnia 10 września 2024 r., do godz. 10:00, na dzień **16 września 2024 r., do godz. 10:00;**

- 4) w ust. 1 **Rozdziału 14 – Termin otwarcia ofert:** z dnia 10 września 2024 r., o godz. 10:30, na **16 września 2024 r., o godz. 10:30.**

Wszelkie modyfikacje treści SWZ zostały wskazane kolorem czerwonym.

5. Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Naczelnik
Wydziału Edukacji

/-/ Robert Fryz

Załącznik:

- 1) *Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia z dn. 23.08.2024 r.*
- 2) *Opinia Geotechniczna*
- 3) *Elka.jpg*