TG



UWAGA:
- w tablicach **TG** należy przewidzieć rezerwę do zasilenia urządzeń elektrycznych nie objetych niniejszym projektem w/g potrzeb Inwestora
- sposób sterowamia oświetleniem dostosowć do relizowanego rozwiązania
- montaż urządzeń mltimedialnych zgodnie z DTR producenta
- w tablicy TSO zlokalizowano przyciski do załączania oswietlenia w poszczególvych salach wystawowych oraz przyciski startu prezentacji multimedialnych
- w tablicy TS należy zlokalizować zasilacze, konwertery ,ściemiacze LED , odtwarzacze itd sterujące oświetleniem oraz multimediami zgodnie z "Projektem wykonawczym wystawy stałej ...." opracowanym przez SP GOVENLOCK .
Urzadzenia dostosowane do montażu na szynę TH35 .
Rozdzielnia wraz z wyposażeniem oraz uruchomieniem dostarcza wykonawca sterowania oświetleniem i multimediami .

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

opracowanie:
Projekt wykonawczy wystawy stałej poświęconej życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego cz.elektryczna

inwestor:
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu gm.Ruciane Nida

adres inwestycji:
Leśniczówka Pranie

tytuł rysunku:
Inst. elektryczne zasilające ekspozycję w Muzeum - schemat ideowy zasilania TG

skala: bs
nr rysunku: E6
data: 18.09.2020

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

podpis:

strona nr: