

ZP/1/2024

## WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Dot. „Remontu nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Toruńskiej 60 w Malborku”

Działając na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dn. 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie z dn. 15.012024 r:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w celu pomocniczym, Zamawiający udostępnił tylko Spis działów przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia poprawiony przedmiar robót (załącznik)

Pytanie z dn. 15.012024 r:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazał szczegółowe wymagania w zakresie parametrów i dokumentów dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym ShockPadzie (mata amortyzująca). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu, jako rozwiązania równoważnego, przedstawienia celem weryfikacji nawierzchni, raportów z badań i certyfikatów dla systemu z inną matą amortyzującą niż istniejąca. Rynek traw syntetycznych jest dynamicznie rozwijającym się rynkiem i większość producentów obecnie stosuje maty amortyzujące prefabrykowane. Prosimy o dopuszczenie raportów z badań dla systemu trawy, tj. trawa + mata + granulat z matą e-layer 15 mm (istniejąca) lub matą prefabrykowaną gr. 10 mm.

Pozostałe parametry i dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zgoda na powyższe w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości oferowanego produktu, a jedynie pozwoli na zaoferowanie nawierzchni odpowiadającej standardom i oczekiwaniom Zamawiającego z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania nawierzchni z trawy syntetycznej odpowiadającej wymaganiom określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr. 1) oraz wykazem dokumentów, zgodnie z rozdziałem 3 SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z wykorzystaniem istniejącej maty amortyzującej. W wykazie dokumentów Zamawiający nie precyzuje rodzaju maty, a jedynie wskazuje, że przełożone raporty/certyfikaty muszą dotyczyć oferowanego systemu trawy, tj. trawa + mata+ wypełnienie EPDM.

Zgodnie z powyższym, Zamawiający wymaga przedłożenia raportów z badań i certyfikatów wskazanych w punkcie 1, Rozdział 3 SWZ z matą amortyzującą z granulatu gumowego e-layer gr. 15 mm oraz dopuszcza przedłożenie wskazanych w punkcie 1, Rozdział 3 SWZ raportów z badań i certyfikatów z matą prefabrykowaną o grubości 10 mm.

Wyjaśnienia stanowią istotny element Specyfikacji i są wiążące dla wykonawców.

Piotr Sadowski  
(-)  
Dyrektor